

水質試験検査成績書

依頼者	高知県公営企業局 総合制御所長 様				
種別	井水	試験名	飲用井戸等水質試験		
受付日	2026年 9月 1日	採水日	2026年 9月 1日		
採水場所	鏡川工業用水道 送水ポンプ場ポンプ井				
採水者	高知県公営企業局 総合制御所				
項目名	分析値	基準値	項目名	分析値	基準値
一般細菌	42 個/mL	100個/mL以下	濁度	0.1 度未満	2度以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと			以下余白
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下			
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	10mg/L以下			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1 度未満	5度以下			
検査期間	2026年 9月 1日 ~ 2026年 9月 3日				
特記事項	なし 水道法に定める検査法準用				
判定	上記試験項目について水質基準に適合です				
2026年 9月 4日 水道法第20条登録検査機関 登録番号:57 建築物飲料水水質検査業 高知県登録 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番11号 一般社団法人 高知県食品衛生協会					

