No. DN 261105209

# 水質試験検査成績書

| 依　頼　者 | 高知県公営企業局　総合制御所長　　様 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 種　　別 | 井水 | 試　験　名 | 飲用井戸等水質試験 | |
| 受　付　日 | 2026年11月 5日 | 採　水　日 | 2026年11月 5日 | |
| 採水場所 | 鏡川工業用水道　送水ポンプ場ポンプ井 | | | |
| 採　水　者 | 高知県公営企業局　総合制御所 | | | |

| 項　目　名 | 分　析　値 | 基　準　値 | 項　目　名 | 分　析　値 | 基　準　値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 6 個/mL | 100個/mL以下 | 濁度 | 0.1 度未満 | 2度以下 |
| 大腸菌 | 検出 | 検出されないこと | | | 以下余白 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004 mg/L未満 | 0.04mg/L以下 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 mg/L | 10mg/L以下 | | | |
| 塩化物イオン | 2.4 mg/L | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 1 度未満 | 5度以下 | | | |

| 検査期間 | 2026年11月 5日　～　2026年11月 9日 |
|---|---|
| 特記事項 | なし<br>水道法に定める検査法準用 |
| 判　　定 | 大腸菌について水質基準に不適合です |

2026年11月10日

水道法第20条登録検査機関　登録番号:57
建築物飲料水水質検査業　高知県登録
〒780-0850　高知県高知市丸ノ内２丁目４番１１号
一般社団法人　高知県食品衛生協会