

## 永瀬発電所取水口濁度記録月報(令和6年7月)

測定時刻	貯水位	濁度(FTU)						水温(°C)						
		195m	190m	185m	180m	175m		195m	190m	185m	180m	175m		
2024/7/1 09:00 (月)	189.98			19.6	16.8					18.3	17.7			
2024/7/2 09:00 (火)	189.29			29.2	36.3					17.9	17.6			
2024/7/3 09:00 (水)	189.12			21.4	25.3					17.7	17.4			
2024/7/4 09:00 (木)	189.15			13.9	19.9					18.8	17.6			
2024/7/5 09:00 (金)	189.06			8.1	19.8					18.9	18.1			
2024/7/6 09:00 (土)	189.45	欠測												
2024/7/7 09:00 (日)	189.75													
2024/7/8 09:00 (月)	189.77													
2024/7/9 09:00 (火)	189.62			3.3	9.0					21.2	18.9			
2024/7/10 09:00 (水)	189.45			2.9	7.4					21.3	19.2			
2024/7/11 09:00 (木)	189.48	欠測												
2024/7/12 09:00 (金)	188.91			6.4	7.9					20.5	20.0			
2024/7/13 09:00 (土)	188.96			9.8	11.2					19.9	19.5			
2024/7/14 09:00 (日)	188.98			8.7	8.0					19.4	19.1			
2024/7/15 09:00 (月)	188.84			7.6	7.2					19.2	18.9			
2024/7/16 09:00 (火)	189.20			7.4	8.9					19.0	18.8			
2024/7/17 09:00 (水)	189.15			5.0	6.9					19.1	18.7			
2024/7/18 09:00 (木)	189.20			3.7	5.8					19.6	18.8			
2024/7/19 09:00 (金)	189.03			2.5	5.0					19.9	19.0			
2024/7/20 09:00 (土)	189.05			2.4	4.3					20.3	19.1			
2024/7/21 09:00 (日)	188.84			2.5	3.6					20.7	19.4			
2024/7/22 09:00 (月)	188.80			2.6	3.4					21.5	19.6			
2024/7/23 09:00 (火)	188.83			2.6	3.1					22.3	19.9			
2024/7/24 09:00 (水)	188.86			2.3	3.1					22.8	20.2			
2024/7/25 09:00 (木)	188.99			2.5	2.9					23.0	20.7			
2024/7/26 09:00 (金)	189.55			2.3	3.3					22.5	20.8			
2024/7/27 09:00 (土)	189.10			2.4	2.6					23.2	21.2			
2024/7/28 09:00 (日)	189.03			2.8	2.7					23.5	21.6			
2024/7/29 09:00 (月)	188.88			2.3	2.8					23.9	21.8			
2024/7/30 09:00 (火)	188.68			2.5	2.9					25.1	22.3			
2024/7/31 09:00 (水)	188.38			3.3	4.4					24.4	22.1			