

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和6年度分析完了分）

| 施設番号 | 工場・事業場の名称 | 設置年月 | 排出ガス測定結果 | | | | | ばいじん等測定結果 | | | 備考 | |
|------|-------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|----------------------|-----------|
| | | | 排出ガス量(乾き) (m ³ N/日) | | 排出ガス中の 酸素濃度(%) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 適用基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 (ngTEQ/g) | |
| 1 | 香南清掃組合ごみ焼却施設 | H27. 2. 1 | 12000 | m3N/h | 8.0 | R6. 9. 5 | 0.014 | 1 | R6. 9. 5 | 燃えがら | 0.0000048 | |
| 2 | 香南清掃組合ごみ焼却施設 | H27. 2. 1 | 12100 | m3N/h | 7.4 | R6. 7. 18 | 0.019 | 1 | R6. 7. 18 | 燃えがら | 0.0000055 | |
| 3 | 幡多クリーンセンター | H14. 12. 1 | 21800 | | 10.0 | R6. 8. 29 | 0.00027 | 1 | R6. 8. 29 | ばいじん | 0.80 | |
| | | | 17300 | | 9.6 | R7. 2. 27 | 0.00071 | 1 | R7. 2. 27 | ばいじん | 1.3 | |
| 4 | 幡多クリーンセンター | H14. 12. 1 | 16900 | | 10.0 | R6. 8. 29 | 0.000080 | 1 | R6. 8. 29 | ばいじん | 1.5 | |
| | | | 18600 | | 9.0 | R7. 2. 27 | 0.0018 | 1 | R7. 2. 27 | ばいじん | 1.3 | |
| 5 | 北原クリーンセンター | H10. 4. 1 | 823200 | | 16.9 | R6. 6. 26 | 0.050 | 5 | R6. 6. 26 | 燃えがら | 0.000044 | |
| | | | 729600 | | 17.3 | R6. 11. 13 | 0.023 | 5 | R6. 6. 26 | ばいじん | 0.29 | |
| 6 | 北原クリーンセンター | H10. 4. 1 | 760800 | | 17.0 | R6. 5. 29 | 0.0000022 | 5 | R6. 5. 29 | 燃えがら | 0.0000040 | |
| | | | 808800 | | 17.4 | R6. 12. 25 | 0.00093 | 5 | R6. 5. 29 | ばいじん | 0.20 | |
| 7 | 高岡北清掃センター | H5. 9. 30 | 856800 | | 18.1 | R6. 11. 20 | 0.076 | 5 | R6. 11. 20 | 燃えがら | 0.045 | |
| | | | | | | | | | R6. 11. 20 | ばいじん | 3.4 | |
| 8 | 高岡北清掃センター | H5. 9. 30 | 854400 | | 17.9 | R6. 6. 12 | 0.10 | 5 | R6. 6. 12 | 燃えがら | 0.059 | |
| | | | | | | | | | R6. 6. 12 | ばいじん | 2.9 | |
| 9 | クリーンセンター銀河 | H14. 12. 1 | 290000 | | 17.3 | R6. 6. 25 | 0.28 | 1 | R6. 6. 25 | 燃えがら | 0.00096 | |
| 10 | クリーンセンター銀河 | H14. 12. 1 | 286000 | | 17.3 | R6. 6. 25 | 0.27 | 1 | R6. 6. 25 | 燃えがら | 0.00085 | |
| | | | | | | | | | R6. 6. 25 | ばいじん | 0.022 | |
| 11 | 嶺北広域清掃センター | H8. 3. 20 | 206500 | | 15.7 | R6. 10. 3 | 1.5 | 5 | R6. 10. 3 | 燃えがら | 0.0022 | |
| | | | | | | | | | R6. 10. 3 | ばいじん | 3.1 | |
| 12 | 安芸広域メルトセンター | H16. 4. 15 | 264000 | | 9.8 | R7. 1. 14 | 0.065 | 5 | R7. 1. 14 | ばいじん | 1.9 | |
| 13 | 安芸広域メルトセンター | H16. 4. 15 | 252000 | | 8.5 | R7. 1. 14 | 0.044 | 5 | R7. 1. 14 | その他 | 0.00040 | |
| | | | | | | | | | R7. 1. 14 | その他 | 0.000073 | |
| 14 | 株近澤建設 | H15. 2. 18 | 21000 | m3/h | 11.3 | R6. 10. 24 | 2.3 | 5 | R6. 6. 27 | 燃えがら | 0.023 | |
| | | | | | | | | | R6. 6. 27 | ばいじん | 0.71 | |
| 17 | 安田町清掃センター | S58. 4. 1 | | | | | | 10 | | | | H14年度から休止 |
| 18 | 高知県森連奈半利共販所 | H10. 6. 3 | | | | | | 10 | | | | H17年度から休止 |
| 20 | 有安岡重機 | H8. 1. 12 | 83200 | | 7.1 | R6. 4. 19 | 0.58 | 10 | R6. 4. 19 | 燃えがら | 0.0024 | |
| | | | | | | | | | R6. 4. 19 | ばいじん | 0.0022 | |
| 22 | 昭和木材(株) | S52. 12. 1 | | | | | | 10 | | | | H15年度から休止 |
| 24 | 吾北村塵芥処理場 | H9. 2. 20 | | | | | | 10 | | | | H13年度から休止 |
| 25 | 吾北村塵芥処理場 | H9. 2. 20 | | | | | | 10 | | | | H13年度から休止 |
| 26 | 小松地区ごみ処理施設 | H5. 2. 10 | | | | | | 10 | | | | H14年度から休止 |
| 27 | 仁淀川下流衛生事務組合衛生センター | H11. 5. 31 | | | | | | 5 | | | | H27年度から休止 |
| 28 | 香南香美衛生組合 | S63. 4. 1 | 44025 | | 12.1 | R6. 9. 26 | 0.057 | 10 | R6. 9. 26 | 燃えがら | 0.0000076 | |
| 29 | 南国市環境センター | H6. 9. 1 | 15088 | | 18.4 | R6. 10. 2 | 0.0035 | 10 | R6. 10. 2 | 燃えがら | 0.000024 | |
| 30 | 室戸清浄園 | H11. 4. 1 | 33525 | | 18.7 | R6. 8. 6 | 0.00098 | 5 | R6. 8. 6 | ばいじん | 0.0014 | |
| 32 | 四万十市衛生センター中村 | S59. 3. 31 | | | | | | 10 | | | | R2年度から休止 |
| 34 | 中芸広域連合衛生センター | H8. 3. 20 | 48300 | | 17.5 | R6. 9. 17 | 0.029 | 10 | R6. 9. 17 | 燃えがら | 0.0000015 | |
| 35 | 高岡北衛生センター | H10. 4. 1 | | | | | | 5 | | | | H13年度から休止 |
| 38 | 安芸市汚泥再生センター | H15. 2. 1 | 7200 | m3/h | 17.6 | R6. 11. 6 | 0.068 | 5 | R6. 11. 6 | ばいじん | 0 | |
| 39 | (有)瀬戸産業 | H15. 6. 7 | | | | | | 5 | | | | 指導中 |
| 40 | 正和木材(株)プレカット事業部 | H7. 9. 1 | | | | | | 10 | | | | R2年度から休止 |
| 42 | 池田解体 | H15. 3. 1 | | | | | | 5 | | | | H26年度から休止 |

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和6年度分析完了分）

| 設施番号 | 工場・事業場の名称 | 設置年月 | 排出ガス測定結果 | | | | | ばいじん等測定結果 | | | 備考 | |
|------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|----------------------|-----------|
| | | | 排出ガス量(乾き) (m ³ N/日) | | 排出ガス中の 酸素濃度(%) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 適用基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 (ngTEQ/g) | |
| 43 | 嶺北林材協同組合 | H9. 3. 1 | | | | | | 10 | | | | 使用なし |
| 44 | (有)井ノ岬環境センター | H9. 4. 15 | | | | | | 10 | | | | H29年度から休止 |
| 45 | (有)四国工営 | H15. 2. 26 | 13000 | | 10.2 | R6. 3. 29 | 0.14 | 5 | R6. 3. 29 | 燃えがら | 0.86 | |
| | | | | | | | | | R6. 3. 29 | ばいじん | 1.0 | |
| 46 | 山和木材(株) | H13. 10. 12 | 56800 | | 16.3 | R6. 3. 30 | 0.86 | 5 | R6. 3. 30 | 燃えがら | 0.000017 | |
| 48 | 川村総合建設 | H13. 2. 12 | 34640 | | 14.5 | R6. 3. 19 | 2.1 | 5 | R6. 3. 19 | 燃えがら | 0.0026 | |
| 50 | (株)中成 | H11. 12. 1 | 20640 | | 12.0 | R7. 2. 19 | 0.0044 | 10 | | | | |
| 51 | 田内組 | H14. 7. 7 | 14320 | | 8.5 | R6. 3. 19 | 0.054 | 5 | R6. 3. 19 | 燃えがら | 0.015 | |
| 52 | 物部森林組合ストックヤード | H16. 1. 30 | | | | | | 5 | | | | H23年度から休止 |
| 56 | (株)ニシトミ | H8. 9. 30 | | | | | | 10 | | | | R5年度から休止 |
| 58 | 株式会社 丸三建設 | H15. 5. 20 | 9100 | m ³ /h | 17.1 | R7. 2. 21 | 0.75 | 5 | R7. 2. 21 | 燃えがら | 0 | |
| | | | | | | | | | R7. 2. 21 | ばいじん | 0.84 | |
| 59 | (有)竹村綜合建設リサイクルヤマト | H16. 7. 15 | 60200 | | 18.3 | R6. 11. 25 | 0.073 | 5 | R6. 3. 29 | 燃えがら | 0.0025 | |
| | | | | | | | | | R6. 11. 27 | 燃えがら | 0.0080 | |
| | | | | | | | | | R6. 3. 29 | ばいじん | 0.23 | |
| | | | | | | | | | R6. 11. 27 | ばいじん | 0.66 | |
| 60 | (有)協和建設 | H14. 4. 30 | | | | | | 5 | | | | 指導中 |
| 62 | (有)宿毛建設機械焼却場 | H5. 6. 27 | 6500 | m ³ /h | 14.7 | R6. 11. 29 | 0.27 | 10 | R6. 11. 29 | 燃えがら | 0.00031 | |
| | | | | | | | | | R6. 11. 29 | ばいじん | 0.020 | |
| 63 | 高知県中央家畜保健衛生所 | H11. 3. 25 | 2170 | m ³ /h | 12.7 | R7. 3. 11 | 5.2 | 10 | R6. 9. 11 | 燃えがら | 0.0000076 | |
| 64 | 高知県中央家畜保健衛生所田野支所 | H14. 4. 1 | 1700 | m ³ /h | 11.4 | R7. 3. 11 | 0.085 | 5 | R6. 9. 12 | 燃えがら | 0.0000019 | |
| 66 | 高知県西部家畜保健衛生所 | H13. 2. 20 | 2300 | m ³ /h | 12.7 | R6. 8. 28 | 0.26 | 5 | R6. 8. 28 | 燃えがら | 0.0000024 | |
| 67 | 梼原町森林組合 | H8. 3. 25 | | | | | | 10 | | | | H16年度から休止 |
| 68 | (株)開洋佐川支店 | H12. 3. 12 | | | | | | 5 | | | | H29年度から休止 |
| 69 | ひまわり乳業(株)南国工場 | H11. 4. 1 | | | | | | 10 | | | | H25年度から休止 |
| 70 | 高知県森連幡多共販所 | H6. 11. 15 | | | | | | 10 | | | | H23年度から休止 |
| 72 | 寺元運送(有) | H11. 12. 10 | | | | | | 10 | | | | 使用なし |
| 74 | 青木商店 | H9. 3. 31 | | | | | | 10 | | | | H15年度から休止 |
| 76 | (株)羽根産業社 | H11. 10. 20 | | | | | | 10 | | | | 使用なし |
| 77 | 金星製紙(株)日高工場 | H4. 11. 12 | 58000 | | 17.3 | R6. 4. 11 | 0.034 | 10 | R6. 4. 11 | 燃えがら | 0.0025 | |
| | | | | | | | | | R6. 4. 11 | ばいじん | 1.2 | |
| 78 | (株)西森建設 焼却処理場 | H19. 10. 23 | 1800 | m ³ /h | 10.2 | R7. 2. 14 | 0.89 | 5 | R7. 2. 14 | 燃えがら | 0 | |
| | | | | | | | | | R7. 2. 14 | ばいじん | 0.14 | |
| 79 | (有)森製材所 | H2. 5. 3 | | | | | | 10 | | | | 指導中 |
| 81 | 中越製材所 | S54. 2. 1 | | | | | | 10 | | | | H22年度から休止 |
| 82 | 吉本産業(有) | H12. 6. 20 | | | | | | 5 | | | | H16年度から休止 |
| 84 | (株)ヒカリ加工 | H7. 3. 30 | 22100 | | 14.5 | R6. 4. 12 | 0.18 | 10 | R6. 4. 12 | 燃えがら | 0.0045 | |
| | | | | | | | | | R6. 4. 12 | ばいじん | 0.0056 | |
| 85 | (有)丸桧 | H19. 1. 22 | | | | | | 5 | | | | 指導中 |
| 86 | (合)後田製材所 | S63. 3. 15 | | | | | | 10 | | | | 指導中 |
| 87 | 長崎製材所 | S53. 8. 23 | | | | | | 10 | | | | R元年度から休止 |
| 88 | 上村製材所 | S54. 10. 31 | | | | | | 10 | | | | H26年度から休止 |
| 89 | 合資会社渭南製材所 | S62. 9. 11 | | | | | | 10 | | | | 指導中 |

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主検査結果（令和6年度分析完了分）

| 施設番号 | 工場・事業場の名称 | 設置年月 | 排出ガス測定結果 | | | | | ばいじん等測定結果 | | | 備考 | |
|------|----------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|----------------------|---------------|
| | | | 排出ガス量(乾き) (m ³ N/日) | | 排出ガス中の 酸素濃度(%) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 適用基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 (ngTEQ/g) | |
| 91 | (株)あさの | H11. 4. 2 | 42420 | | 17. 3 | R6. 11. 25 | 0. 30 | 10 | R6. 11. 27 | 燃えがら | 0. 000060 | |
| | | | | | | | | | R6. 11. 27 | ばいじん | 0. 0063 | |
| 92 | (株)あさの四万十工場 | H12. 10. 1 | | | | | | 5 | | | | H24年度から休止 |
| 97 | 高知県森連高幡共販所 | S63. 10. 25 | | | | | | 10 | | | | H17年度から休止 |
| 105 | (株)益岡工務店 | H20. 8. 5 | | | | | | 5 | | | | R6年度採取、R7年度分析 |
| 106 | (有)福永建設 | H21. 1. 19 | | | | | | 5 | | | | H28年度から休止 |
| 107 | 乾商会 | H24. 5. 20 | 41280 | | 6. 1 | R6. 3. 18 | 0. 46 | 5 | R6. 3. 18 | 燃えがら | 0. 0027 | |
| 108 | 乾商会 | H21. 1. 19 | | | | | | 5 | | | | H27年度から休止 |
| 109 | (株)土居建設 | H22. 7. 2 | 15200 | | 12. 8 | R7. 2. 21 | 0. 37 | 5 | R7. 2. 21 | 燃えがら | 0. 0010 | |
| 111 | (有)岡崎農園 | H24. 3. 20 | | | | | | 5 | | | | R3年度から休止 |
| 112 | なはり解体 | H24. 9. 25 | | | | | | 5 | | | | 指導中 |
| 113 | 松倉建設工業株式会社 | H25. 11. 20 | 15000 | | 12. 8 | R6. 5. 17 | 3. 7 | 5 | R6. 5. 21 | 燃えがら | 0. 00021 | |
| 114 | 有限会社高保運送 焼却処理場 | H28. 10. 23 | | | | | | 5 | | | | 指導中 |
| 115 | 有限会社山善工業 | H28. 10. 3 | 28880 | | 11. 2 | R6. 3. 20 | 0. 18 | 5 | R6. 3. 20 | 燃えがら | 0. 011 | |
| 116 | 有限会社下元住研 | H29. 3. 27 | | | | | | 5 | | | | R7年度採取、分析分析 |
| 117 | 株式会社 桜 | R2. 7. 23 | 35360 | | 8. 7 | R7. 2. 20 | 0. 32 | 5 | R7. 2. 20 | 燃えがら | 0. 0016 | |
| 118 | 乾商会株式会社 | R3. 11. 22 | | | | | | 5 | | | | R4年度から休止 |
| 119 | 黒潮町畜産団地施設 | R5. 1. 31 | | | | | | 5 | | | | R6年度採取、R7年度分析 |
| 120 | (株)野村興産 焼却施設 | R6. 1. 20 | | | | | | 5 | | | | R7年度採取、分析 |
| 121 | 皿ヶ峯焼却処理場 | R6. 1. 22 | | | | | | 5 | | | | 未設置 |
| 122 | 株式会社エムアシスト | R6. 9. 17 | | | | | | 5 | | | | 新設のため、期限未到来 |

| 施設番号 | 工場・事業場の名称 | 設置年月 | 特定施設種類 | 測定結果 | | | | 備考 |
|------|---------------|-----------|---------|-----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | 日排水量 (m ³ /日) | 試料採取日 | 排水濃度 (pg-TEQ/L) | 適用基準 (pg-TEQ/L) | |
| 2 | 安田町清掃センター | S58. 4. 1 | 廃ガス洗浄施設 | | | | | 汚水を循環使用（休止） |
| 3 | 高知県森連奈半利木材共販所 | S58. 6. 1 | 廃ガス洗浄施設 | | | | | 汚水を循環使用（休止） |
| 4 | 四万十市衛生センター中村 | S63. 4. 1 | 廃ガス洗浄施設 | | | | 10 | R2年度から休止 |