

No.	質問	回答
1	JVを組織し参加することは可能でしょうか。可能な場合何か条件があるでしょうか。	公告には記載していませんが、単独で設計可能な規模の業務であると考えておりますので、1者単独でのご参加をお願いします。
2	JVの場合 洋式申-4 (1), (2) の設計業務実績はJV代表社の実績に限られるでしょうか。 例えば (1) は代表社の実績、(2) は構成メンバーの実績といった記載は可能でしょうか。	No.1のとおり
3	JVの代表以外の構成メンバーの実績はどの様に評価されるのでしょうか。協力事務所の位置付けとなるのでしょうか。	共同企業体 (JV) 代表者の場合の実績のみ認めます。
4	審査基準に設計費用の積算の評価がありますが、基本設計業務の費用を提出するのでしょうか。その場合どの様式に記載すれば良いでしょうか。又その計算方法は国土交通省告示98号の略算方式に基づいて良いでしょうか。	企画提案書作成要領2 (7) に記載のとおり、基本設計委託業務の見積書を作成し、様式企-4 により提出してください。
5	敷地の開発工事 (造成) は完了していると考えて良いでしょうか。	完了しています。
6	庁舎は必要面積表の表記から3階建てと考えて良いでしょうか。 又、必要な各室は同表によって階は指定され設置すべきに考えて良いでしょうか。	3階建てを想定しています。 基本的には必要面積表に記載の階への設置を想定しています。 (No.31も参照してください)
7	予定の施設規模はプロポーザル説明書3.整備概要 (3) に2939.84㎡とありますが、これは必要面積の上段一覧表内、その他必要面積の合計欄までを足した2936.67㎡に相当する (当該部分が技術提案の対象部分表であり、下段別表その他必要施設合計398.84㎡は対象外) と考えて良いでしょうか。	対象部分は、庁舎2541㎡とその他必要施設398.84㎡を合わせた2939.84㎡です。なお、その他必要施設については、庁舎と別棟を想定しています。

No.	質問	回答
8	<p>公用車用の所要駐車面積は一般的に必要な面積よりかなり広がっていますが、必ず確保することが必要でしょうか。駐車中車両周囲で何らかの作業が行なわれるのでしょうか。</p>	<p>車庫内にて、資材を車に乗せる作業があるため、柱が支障とならないように広めに設定しています。</p>
9	<p>発電機室が1階に電気室が3階にあるのは、何か理由があるのでしょうか。</p>	<p>発電機室は、騒音、振動、重量があるため1階への設置を想定しています。 電気室は、他の合同庁舎で太陽光発電との連携のため上層階に設置していたものを参考としているため、3階への設置を想定しています。</p>
10	<p>所長以外で個室（又は一般事務室以外の複数人室）を必要とするのは、どの役職になるのでしょうか。</p>	<p>個室が必要なのは所長（土木）のみです。</p>
11	<p>必要面積表の室名欄に書架とありますが、開架式の書庫と考えて良いのでしょうか。</p>	<p>職員が使用する開架式書庫を想定しています。来庁者の使用は想定していません。</p>
12	<p>敷地の各辺の寸法を御教示ください。</p>	<p>寸法を記入した付近見取図（別添1）を参考にしてください。</p>
13	<p>敷地の地盤データを開示願えるのでしょうか。</p>	<p>敷地の地盤調査については、別途、委託業務として発注する予定としています。 調査後の資料は基本設計委託業者に提示を予定しています。</p>
14	<p>付近見取図の計画敷地南西側に海上保安庁の表示がありますが、表示は同施設敷地の外郭（敷地境界）線の表示でしょうか。</p>	<p>敷地境界線は、敷地測量図（別添2）を参考にしてください。 なお、敷地測量図（別添2）について、現在登記手続き中のため、若干変更になる可能性があります。</p>
15	<p>高知県内の1級建築士事務所で構成する設計JVでの応募は可能でしょうか。（募集要領5資格要件）</p>	<p>No.1と同様。</p>
16	<p>RC造と木造の立面混構造（1～3階RC造、4～6階木造）の建物でRC造部分が1000㎡を超える建物は設計業務実績として認められるのでしょうか。（様式申一3）</p>	<p>認めます。</p>
17	<p>構造設計、電機設備設計、機械設備設計等を外注で行う場合、その外注先は協力事務所になるのでしょうか。また、その場合の協力事務所は他の参加者の協力事務所と重複は可能でしょうか。（募集要領5-（12））</p>	<p>協力事務所として加えることは可能です。 他の参加者の協力事務所との重複は可能です。</p>
18	<p>敷地造成図のCADデータを頂けないでしょうか。（高低差のわかる断面図等）</p>	<p>可能です。 別添3の造成図面（PDF・CAD）を参考にしてください。 なお、計画敷地内は大きな高低差は無く、水勾配程度です。</p>

No.	質問	回答
19	プロポーザル募集要領5(7)について、「協力事務所の実績は不可とする。」とありますが、共同企業体（JV）の構成員としての実績は認められるのでしょうか。	共同企業体（JV）代表者の場合の実績のみ認めます。
20	プロポーザル募集要領5(12)について、「協力事務所（参加者と…その協力事務所が本業務の他の参加者として参加申し込みをしていないこと。」とありますが、協力事務所は他の参加者の協力事務所と重複してもお構いないのでしょうか。	可能です。
21	添付書類に記載のある納税証明書について、都道府県税と市税の納税証明書を提出すればよろしいのでしょうか。	はい、そのとおりです。
22	敷地の用途地域、防火地域、法22条区域の有無、容積率、建蔽率についてご教示頂きたいです。	用途地域：指定なし、容積率：200%、建蔽率：60% 防火地域：無し 法22条区域の有無：無し
23	今回の審査委員会のメンバーについて情報提供いただけないのでしょうか。	審査委員会のメンバーについては、事前の情報提供は行いません。
24	プレゼンテーションの出席者（提案者）は最大何名を予定されておりますか。	特に人数は定めておりませんが、感染拡大防止の観点から、必要最小限の人数での入室をお願いします。
25	プレゼンテーションで使用するプロジェクターの仕様についてご教示頂きたいです。	マイクとスクリーン(白い幕)はこちらで準備します。それ以外のPCやプロジェクターなどは持参してください。
26	プロポーザル説明書 宿毛合同庁舎 必要面積について、交通部分 各室面積の35%（耐火構造）とありますが、耐火構造とはどの部分に対する仕様でしょうか。	耐火構造は庁舎部分に対する仕様です。 なお、基本設計の発注にあたり、必要面積を検討する際に参考にした、「新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に記載の、交通部分：耐火構造庁舎35%、木造庁舎30%によるものです。
27	耐震安全性の分類をご教示頂きたいです。	耐震安全性の分類は、 構造体：Ⅰ類 建築非構造部材：A類 建築設備：甲類
28	設計業務が完了していれば竣工予定でも設計業務実績として記載してもお構いないのでしょうか。	参加申込書作成要領2(5)で「竣工した」としており、竣工予定は実績として認められません。
29	必要面積表 交通部分の（耐火構造）の内容をご教示ください。	No.26と同様。
30	その他必要施設は、2階建てにしても構わないのでしょうか。	構いません。
31	「3F電気室」は、屋上設置でも構わないのでしょうか。	構いません。

No.	質問	回答
32	計画敷地の正確な形状や高低差を確認できる資料（敷地測量図、公図、造成計画図など）を貸与いただけませんか	No.14,18と同様。
33	提案内容の検討にあたり、敷地について下記の法的与条件をお教えてください。 ①用途地域 ②建蔽率 ③容積率 ④高さ制限の有無	No.22と同様。
34	提案内容の検討にあたり、参考となりうる最寄施設の地質調査資料を貸与いただけませんかでしょうか。	宿毛市新庁舎及び保育園の地質調査結果（別添5）をご確認ください。
35	提案内容の検討にあたり、土木事務所様および漁業指導書様の所有される公用車の中で緊急の出動を要するなど、駐車計画に配慮が必要な特殊車両がございましたら詳細をお教えてください。また、大型車・中型車・小型車とされている各車両はどのようなものでしょうか。マイクロバスや〇tトラックなど車両の大きさを推測できる詳細をお教えてください。	公用車のサイズ表（別添4）をご確認ください。
36	構造体・建築非構造部材・建築設備それぞれの耐震安全性の分類について指定はございませんでしょうか。	No.27と同様。
37	お示しいただいておる概算工事費には、別棟建物および外構整備費用を含みますでしょうか。	含みます。
38	パワーポイントを使用したプレゼンテーションは可能でしょうか。また、可能な場合にはパソコン・プロジェクター・スクリーンのうち持参が必要なものをお教えてください	マイクとスクリーン(白い幕)はこちらで準備します。それ以外のPCやプロジェクターなどは持参してください。 また、使用するソフトについては、指定はありません。
39	県内に本社および営業所のない設計事務所との共同企業体として参加することは可能でしょうか。 また、可能な場合の制約条件があればお教えてください。	No.1のとおり

No.	質問	回答
40	<p>プロポーザル参加申込書 様式申-5 (1)及び5 (2)の構造・規模 延べ面積欄についておたずねします。㎡の下に年とありますが、竣工年と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>はい。竣工年です。</p>
41	<p>プロポーザル参加申込書作成要領2-(8)ーウ及びプロポーザル参加申込書様式申-5 (2)についてお尋ねします。</p> <p>2-(8)ーウでは、「総括責任者と主任技術者(意匠)は…」と限定したうえで竣工年、構造、床面積の実績条件が示されていますが、他分野の主任技術者の実績条件は示されていません。様式申-5 (2)の作成にあたり、構造主任、設備主任の参加条件の有無及び有の場合は条件をご指示ください。</p>	<p>構造主任及び設備主任の参加条件はありません。</p>
42	<p>プロポーザル参加申込書作成養老2-(8)ーウ及びプロポーザル参加申込書 様式申-6 脚注の関係についてお尋ねします。</p> <p>2-(8)ーウでは、「総括責任者と主任技術者(意匠)は…」と限定したうえで竣工年、構造、延床面積の実績条件が示されていますが、他分野の主任技術者の実績条件は示されていません。一つ前の質問と関連しますが、協力事務所が構造主任、設備主任となる場合、様式申-6 脚注の竣工年、構造、延床面積の条件は矛盾しますが、どのように読めば宜しいでしょうか。</p>	<p>構造主任及び設備主任の参加条件はありません。</p>
43	<p>プロポーザル参加申込書様式申-6 についてお尋ねします。</p> <p>左下の欄に②共同企業体の代表となった主な実績とありますが、この様式は本業務に関する協力事務所の概要を問われており、また、過去の高知県のプロポーザル参加申し込み様式から拝察すると、②建築士事務所、共同企業体と行った主な実績ではないでしょうか。</p>	<p>参加申込書様式申-6  正「②共同企業体と行った主な実績」  誤「②共同企業体となった主な実績」</p>
44	<p>必要面積の室名に機械室と記載がありますが、何のための機械室でしょうか。一般的な空調設備の場合、機械室は不要と考えますが、大きな機械室を必要とする特殊な設備を採用する予定がある場合は、その設備の種類を教えてください。</p>	<p>受水槽等のための機械室を想定しています。</p>

No.	質問	回答
45	計画敷地西側(保育所側)道路は、当計画地へ車両や人の侵入経路として利用可能という認識で宜しいでしょうか。	宿毛市道です。どちらも利用可能です。
46	計画敷地における造成工事内容(土質、盛土・切土地盤等)の資料があればご教示願います。	No.13,18と同様。 盛土・切土地盤については、資料を取寄中です。入手次第追加で掲載します。
47	公用車について、普通・貨物(作業車)の車両寸法想定があればご教示願います。	No.35と同様。
48	「参加申込書作成要領」3(1)実績を証する書類の写しとは、該当案件の契約書でよろしいでしょうか。	よろしいです。
49	設計共同企業体(JV)における設計業務実績について。代表構成員の場合のみ実績と認めるという認識で宜しいでしょうか。	No.19と同様。
50	設計業務実績について。増築と改修(耐震補強含)を同時にを行った物件は構造、面積を満たせば増築を伴うため、実績という認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
51	様式申5-(2)様式について。様式内では主任技術者のうち構造担当、設備担当別にそれぞれ作成とありますが、「参加申込書作成要領J2(8)ウでは主任技術者(意匠)と記載がございます。構造及び設備の主任技術者を社外の協力事務所とする場合、様式申-6を作成し、様式5-(2)は協力事務所者は作成しなくてよいという認識で宜しいでしょうか。もしくは、作成する必要がある場合は、様式5-(2)の氏名の末尾に(協力事務所)として記載すればよろしいでしょうか。協力事務所者の様式5(2)を作成する必要があるか否かご指示願います。	協力事務所の場合は、様式申-5(2)を作成し、加えて、様式申-6を作成し提出してください。
52	主任技術者について、前事務所時における設計実績は、物件名の末尾に(前職)と記載すればよろしいでしょうか。	よろしいです。
53	「付近見取図(敷地図)」のCADデータを提供いただくことは可能でしょうか。	可能です。
54	計画敷地の北側及び東側道路は、道路境界線を伴う道路法による道路でしょうか。	はい、宿毛市道です。
55	「宿毛合同庁舎必要面積」の位置欄に「別棟」とある倉庫などは独立して外からの出入りが可能な計画とすれば、一棟で一体とすることは可能でしょうか。不可の場合は別棟にする目的をご教示ください。	その他必要施設398.84㎡は、一体で可です。 なお、喫煙所6.6については、受動喫煙防止の観点から壁のない屋根だけのもので、人の通行のない場所に設置する必要があります。