

別紙 1 温泉の成分が有害であるかどうかを審査するために知事が必要があると認める書類

- ①一般細菌、大腸菌群、有機物量の分析結果（分析終了後、3月以内）
- ②要領別紙に定める成分の分析結果（分析終了後、3月以内）
- ③飲用管理計画書
- ④源泉の周囲1キロメートル以内の地図

飲用管理計画書の記載項目例について

- ①源泉、送（引）湯管路、飲用場所全般
 - 配管の構造及び材質
 - 構造設備の概要
 - 源泉から蛇口までの配管系統図
- ②飲用の方法
 - 飲用の方法（希釈の有無及び方法、希釈水の種別、飲用コップの管理）
 - 飲用許容量
- ③源泉
 - 源泉の維持管理方法
 - 脱気管等の開口部の衛生管理
 - 湧出路への表流水、浅層地下水、下水の水等の流入防止の措置
- ④送（引）湯管路
 - 送（引）湯管路の維持管理方法
 - 配管内圧力及び蛇口での流速等の管理内容
- ⑤飲用場所
 - 飲用に供する設備の維持管理
 - 飲用場所での掲示内容
- ⑥水質検査
 - 日常の水質検査（味、臭気、色度、濁度）
 - 定期的な水質検査
- ⑦健康被害の防止策、被害発生時の連絡体制
- ⑧維持管理の記録、報告の内容及び様式

別紙2 飲用可否の判断基準（温泉中の成分濃度）

成分	濃度 (mg/L)	その他
アンチモン	0.005	
カドミウム及びその化合物	0.003	
銅	1	
亜鉛及びその化合物	1	
シアン化物イオン、塩化シアン	0.01	
水銀	0.0005	
セレン及びその化合物	0.01	
鉛	0.05	
バリウム	1	
ヒ素	0.01	
6価クロム化合物	0.05	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	
一般細菌		100個/mL
大腸菌群		検出されない
レジオネラ属菌		検出されない
TOC	5	
亜硝酸態窒素	0.04	
四塩化炭素	0.002	
1,4-ジオキサン	0.05	
cis-,trans-1,2-ジクロロエチレン	0.04	
ジクロロメタン	0.02	
テトラクロロエチレン	0.01	
トリクロロエチレン	0.01	
ベンゼン	0.01	
塩素酸	0.6	
クロロ酢酸	0.02	
臭素酸	0.01	
ホルムアルデヒド	0.08	
陰イオン界面活性剤	0.2	
ジェオスミン	0.00001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001	
非イオン界面活性剤	0.02	
フェノール類	0.005	
pH		4～9
味		異常でない
臭気		異常でない
色度		無色
濁度		透明
1,2-ジクロロエタン	0.004	
トルエン	0.4	
アルキル水銀		検出されない
PCB		検出されない
クロロエチレン	0.002	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	
1,1,1-トリクロロエタン	1	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	
チウラム	0.006	
シマジン	0.003	
チオベンカルブ	0.02	

項目	事項	確認結果
源泉	汚水等により汚染されない構造となっているか	適合・不適合
	ガス抜き孔等の開口部に防虫網が設けられている等、開口部から昆虫、塵埃等により汚染されない構造となっているか	適合・不適合
	源泉及びその周辺は清潔であるか	適合・不適合
	源泉周辺に温泉の汚染源（土壌汚染又は水質汚濁等）がないか	適合・不適合
	源泉にはみだりに立ち入れないか	適合・不適合
引（送） 湯管	内圧を一定圧以上に保ち、周辺から汚染されないか	適合・不適合
	配管の材質は適切か	適合・不適合
	配管には温泉の滞留が生じないか	適合・不適合
	地中部は温泉の汚染の恐れのある場所を通過しないか	適合・不適合
	配管の亀裂がないか	適合・不適合
飲用場所	供給される温泉は、源泉から中継槽等を経ずに直接供給され、循環ろ過又は消毒等の人為的な措置が行われていないか	適合・不適合
	温泉に含まれる成分は基準に適合しているか	適合・不適合
	温泉の飲用許容量は適当か	適合・不適合
	浴室以外の衛生的な屋内に設置されているか	適合・不適合
	温泉中に可燃性天然ガス、硫化水素及び二酸化炭素が含まれる場合、十分に換気が行われているか	適合・不適合
	蛇口は汚染の恐れがない場所に設置されているか	適合・不適合
	蛇口から常時安定して温泉が流出しているか	適合・不適合
	飲用コップの管理は適切か	適合・不適合
	掲示内容は適切か	適合・不適合
飲用管理 計画書	必要事項が記載されているか	適合・不適合
	管理実績を記載する様式が整備されているか	適合・不適合

○：異常なし、×：異常ありを記入し、異常ありの場合は備考に異常の内容及び措置内容を記入してください。

温泉飲用設備点検票

年度分

施設の名称

月	点検日	源泉				送（引）湯管路				飲泉を行う場所		備考
		衛生管理	開口部	漏水等	点検清掃	漏水等	管内圧	腐食	点検清掃	滞留	点検清掃	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
1												
2												
3												

○：異常なし（実施）、×異常あり（未実施）を記入し、異常ありの場合は、異常の内容及び措置内容を備考に記入してください。