

高知県県有施設太陽光発電設備整備事業 公募型プロポーザル企画提案書作成要領

1 提出書類

提出書類、様式及び提出部数を次表に示す。

| 様式番号 | 提出書類の名称 | 規格 | 提出部数 |
|------|--------------------|-----|-----------|
| ア | 企画提案書 | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| イ | 実施内容 | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| ウ | 実施体制 | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| エ | 電気使用量他 シミュレーション | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| オ | 事業単価 | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| カ | チェックリスト | A4縦 | 正本1部、副本7部 |
| 一 | CD-R | — | 1部 |

2 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。）

3 提出期限

令和7年10月24日（金）12時必着

※この期限までに必要書類の全ての提出がないものは、受け付けできませんのでご注意ください。

4 提出先

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号

高知県林業振興・環境部環境計画推進課

担当者：森田、遠山 TEL088-821-4841

5 受理の通知

提出いただいた書類が期限までに到着し受け付けされたときは、提出者に
対して書類が到着したことをお知らせする電子メールを送信します。

6 企画提案のポイント

別紙仕様書を参考のうえ、以下の内容で作成すること。

（1）事業の実施内容（様式イ）

ア 実施方針

既存設備を踏まえ、提案の基本方針・概要・設備の平常時のシステム構成図等を記載すること。

イ 太陽光発電設備容量

各施設における想定設備容量（太陽光発電設備定格出力（kW）及びパワーコンディショナの最大定格出力（kW））を記載すること。

ウ 自家消費電力量及び温室効果ガス排出削減量

・施設における運転期間最長20年分の想定自家消費電力量シミュレーションを記載すること（様式工）。なお、各候補施設の発電量算出の際にはNEDO日射量データベースを参考にするだけでなく、現地の観察等により日照状況等を確認し、電力量算出に関する根拠を添付すること。

| No. | 候補施設 | 住所 |
|-----|-----------|----------------|
| 1 | 消防学校 | 吾川郡いの町大内2030番地 |
| 2 | ふくし交流プラザ | 高知市朝倉戊375-1 |
| 3 | 森林技術センター | 香美市土佐山田町大平80番地 |
| 4 | 土佐西南大規模公園 | 幡多郡黒潮町入野388 |
| 5 | 嶺北高等学校 | 長岡郡本山村本山727 |
| 6 | 高知東高等学校 | 高知市一宮徳谷23番1号 |
| 7 | 高知丸の内高等学校 | 高知市丸ノ内2丁目2番40号 |
| 8 | 高知小津高等学校 | 高知市城北町1-14 |
| 9 | 高知北高等学校 | 高知市東石立町160番地 |
| 10 | 須崎総合高等学校 | 須崎市多ノ郷甲4167-3 |
| 11 | 幡多農業高等学校 | 四万十市古津賀3711 |
| 12 | 中村中・高等学校 | 四万十市中村丸の内24番地 |

・温室効果ガス排出削減量は、施設における1年ごとの総量を算出し記載すること。なお、電力の二酸化炭素排出量係数は0.380kg-CO₂/kWhを使用すること。（様式工）

エ 設備設置仕様

・太陽光発電設備の設置場所、設置方法（架台等）、検討において想定した設備仕様（寸法、重量等を含む）を記載すること。
・周辺環境への配慮を記載すること。
・想定する設置場所での設置方法は、JIS C8955に定められている荷重（風圧、積雪、地震等）に耐えうる構造であること。

オ 事業単価（参考見積単価）について記載すること（様式オ）

・単価は事業期間中一定とし、県より提示した上限単価をもとに提案すること。
・単価は消費税及び地方消費税を含む価格で提案すること。
・単価は補助金相当分を反映して算定すること。
・参考に補助金を反映しない場合の単価を記載すること。

- ・電気料金の概算については、運転期間中における県の負担として算出すること（運転期間最長20年間分の電気料金シミュレーション等を示すこと（様式ウ））。
- ・なお、提出した単価は仕様書に記載した内容からの変更がない限り見直しを行わないものとする。

（2）事業実施体制（様式ウ）

ア 事業実施体制図及び実施体制

- ・設計、施工、維持管理及びその他必要な事業実施体制図を記載すること。役割分担などがわかるように記載すること。
- ・設計、施工、維持管理及びその他必要な実施体制（本業務に従事予定の総括責任者、担当者、予定技術者経歴書、資格証の写し等を記載）を記載すること。

イ 工事計画、事業フロー

- ・工事計画概要（工事概要、設備導入工程表）、事業フローを記載すること。

ウ 県内業者の活用

- ・県内の業者の活用の提案を記載すること。

エ 維持管理・メンテナンス等の計画及び維持管理等のスケジュール

- ・運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画（定期点検、設備交換計画、遠隔監視の有無等）及び運転期間における維持管理等のスケジュールを記載すること。

オ 代表事業者の経営状況（直近3年間）

- ・賃借対照表、経常利益（又は営業利益率）、流動比率、自己資本比率等を記載すること。

カ 事業資金計画

- ・工事費、運転管理、維持管理及び撤去のための費用、資金調達を含めた事業資金計画を記載すること。

キ 故障、緊急時の対応内容

- ・故障、緊急時の対応内容を記載すること。

ク 事業実施中のリスクに対する対策

- ・損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。

ケ 事業実施に関する保証

- ・設備の導入、運転期間中及び撤去までにかかり設定する全ての保証内容を記載すること。

コ 県が推進する施策への取組

- ・”くるみん・えるぼし等”、“障害者雇用”、ISO14001、“エコアクション21”及び”パートナーシップ構築宣言”に関して取組実績があれば記載し下記資料を提出すること。

| 項目 | 提出資料 |
|---|--|
| くるみん、えるぼし等 | 「基準適合一般事業主認定通知書」又は「基準適合認定一般事業主認定通知書」の写し |
| 障害者雇用 (1) 法定雇用率制度の適用がある場合 (2) 法定雇用率制度の適用がない場合 | 直近の障害者雇用状況報告書の写し (公共職業安定所の受付印のあるもの) 障害者雇用誓約書 (様式に特に定めはありませんが、高知県土木部が建設工事競争入札参加資格申請時の様式として定めている「障害者を雇用している旨の誓約書」等を参考にしてください。高知県土木政策課の公開ホームページに掲載されています。) |
| IS014001 | 「環境マネジメントシステム登録証」の写し |
| エコアクション21 | 「エコアクション21認証・登録証」の写し |
| パートナーシップ構築宣言登録企業 | 「パートナーシップ構築宣言」の写し (国の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に掲載したもの) |

(3) チェックリスト（様式A）

様式A～様式Dに記載をしたものに○をつけること。

(4) CD-R

企画提案書として提出した書類を PDF 化したデータを保管した CD-R 又は DVD-R を提出すること。なお、正本とデータに不整合がある場合は正本を正とする。

7 企画提案にあたっての留意事項

- ・企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。
- ・提出された企画提案書が次項に該当するときは無効となる場合がある。
 - ① 虚偽の内容が記載されているもの
 - ② 企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないもの
- ・業者が特定できる要素の記載については表紙を除き禁止とする（企業名・ロゴ等の記載）。
- ・A4 版を基本とすること。一部 A3 版の使用も認めるが、その場合は三つ折りにして綴じること。
- ・枚数に制限は設けないが、提案書は簡潔にまとめること。
- ・文書の補完のための写真、イラスト等を用いることも可とする。
- ・提案書の提出期限後の訂正、追加、差替及び再提出は認めない。
- ・言語は日本語、通貨単位は円とすること。
- ・ワープロソフト等を使用して記載する場合は、文字サイズ 11pt 以上に設定すること。

- ・提出できる企画は、1提案者につき1案までとし、複数案の提案は認めない。また、1案の中に複数パターンの企画が含まれる提案も認めない。