

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

室戸高等学校

高知県室戸市室津221

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	123 kW
イ 予定使用電力量	223,500 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 室戸高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	99	18,900
2月	90	15,100
3月	49	13,300
4月	65	14,400
5月	63	16,200
6月	101	23,000
7月	110	26,000
8月	105	19,600
9月	123	25,700
10月	87	19,200
11月	93	16,000
12月	91	16,100
年間	最大	合計
	123	223,500

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

中芸高等学校

高知県安芸郡田野町1203-4

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	127 kW
イ 予定使用電力量	211,700 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。

イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。

ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。

エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。

オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 中芸高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	82	17,900
2月	112	16,900
3月	68	14,200
4月	50	14,700
5月	79	16,000
6月	102	22,200
7月	112	25,200
8月	80	15,600
9月	127	23,100
10月	87	17,600
11月	57	13,200
12月	65	15,100
年間	最大	合計
	127	211,700

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

城山高等学校

高知県香南市赤岡町1612番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	91 kW
イ 予定使用電力量	112, 700 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 城山高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	69	10, 500
2月	69	9, 200
3月	42	7, 400
4月	33	7, 100
5月	49	8, 500
6月	51	10, 700
7月	66	10, 800
8月	84	12, 000
9月	76	8, 000
10月	91	12, 500
11月	66	9, 000
12月	39	7, 000
年間	最大	合計
	91	112, 700

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

山田高等学校

高知県香美市土佐山田町旭町3丁目1-3

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	169 kW
イ 予定使用電力量	301,900 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（山田高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	142	26,100
2月	125	22,400
3月	78	17,100
4月	72	18,200
5月	106	21,900
6月	137	29,000
7月	154	36,100
8月	165	29,300
9月	169	37,400
10月	126	24,100
11月	105	19,000
12月	127	21,300
年間	最大	合計
	169	301,900

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

嶺北高等学校

高知県長岡郡本山町本山727

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	93 kW
イ 予定使用電力量	138, 700 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（嶺北高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	93	13,600
2月	81	12,000
3月	58	10,300
4月	36	9,400
5月	34	9,000
6月	75	13,200
7月	85	16,100
8月	58	10,500
9月	73	13,500
10月	44	10,100
11月	47	9,600
12月	62	11,400
年間	最大	合計
	93	138,700

仕 様 書（発電設備有）

③

1 概要

(1) 供給場所

高知農業高等学校

高知県南国市東崎957-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	226	kW
イ 予定使用電力量	427, 900	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙（月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量）に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間（8時～22時）・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの（様式は任意）を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知農業高等学校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	157	32,300
2月	171	30,000
3月	103	24,200
4月	109	27,400
5月	154	29,500
6月	179	38,500
7月	224	52,700
8月	152	39,600
9月	226	53,300
10月	196	42,700
11月	113	28,700
12月	136	29,000
年間	最大	合計
	226	427,900

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知農業高等学校 (寄宿舎)

高知県南国市上野田219-4

(2) 業種及び用途

官公署 (寄宿舎)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	45 kW
イ 予定使用電力量	145, 300 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知農業高等学校 寄宿舍）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	45	12, 800
2月	43	10, 800
3月	27	9, 000
4月	25	8, 700
5月	35	10, 900
6月	39	13, 300
7月	43	17, 000
8月	43	16, 400
9月	41	14, 600
10月	35	11, 900
11月	29	8, 900
12月	37	11, 000
年間	最大	合計
	45	145, 300

仕 様 書 (発電設備有)

③

1 概要

(1) 供給場所

高知東工業高等学校

高知県南国市篠原1590番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	181 kW
イ 予定使用電力量	285, 800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知東工業高等学校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	137	24, 200
2月	128	21, 000
3月	69	15, 100
4月	99	17, 700
5月	119	18, 600
6月	125	26, 900
7月	171	35, 400
8月	159	25, 200
9月	181	33, 500
10月	148	25, 300
11月	155	22, 700
12月	113	20, 200
年間	最大	合計
	181	285, 800

仕 様 書（発電設備有）

③

1 概要

(1) 供給場所

岡豊高等学校

高知県南国市岡豊町中島511-1

(2) 業種及び用途

官公署（学校）

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,000V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 発電設備	有（太陽光パネル）

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	386	kW
イ 予定使用電力量	466,700	kWh
（月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照）		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置

有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙（月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量）に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間（8時～22時）・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの（様式は任意）を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 岡豊高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	238	35,800
2月	209	29,900
3月	153	22,500
4月	110	26,200
5月	214	28,200
6月	286	48,500
7月	386	62,800
8月	244	44,400
9月	375	67,400
10月	262	42,500
11月	139	27,200
12月	198	31,300
年間	最大	合計
	386	466,700

仕 様 書 (発電設備有)

③

1 概要

(1) 供給場所

高知工業高等学校

高知県高知市棧橋通 2 - 1 1 - 6

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	320	kW
イ 予定使用電力量	558, 300	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知工業高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	237	51,600
2月	217	40,700
3月	125	29,900
4月	145	35,800
5月	201	38,500
6月	221	50,500
7月	285	64,800
8月	209	42,000
9月	320	69,000
10月	260	52,400
11月	196	40,700
12月	187	42,400
年間	最大	合計
	320	558,300

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知追手前高等学校

高知県高知市追手筋2丁目2-10

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	482 kW
イ 予定使用電力量	448,100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知追手前高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	202	41,900
2月	247	35,400
3月	216	27,200
4月	119	24,600
5月	232	25,500
6月	482	39,700
7月	424	62,900
8月	398	48,100
9月	322	46,400
10月	322	36,000
11月	322	24,800
12月	322	35,600
年間	最大	合計
	482	448,100

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知県立高知追手前高等学校吾北分校

高知県吾郡いの町上八川甲2075-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	32 kW
イ 予定使用電力量	60, 200 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知追手前高等学校吾北分校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	20	4, 500
2月	23	4, 000
3月	18	4, 100
4月	16	4, 400
5月	14	4, 300
6月	15	4, 500
7月	29	5, 800
8月	32	7, 200
9月	29	6, 200
10月	31	6, 200
11月	17	4, 500
12月	18	4, 500
年間	最大	合計
	32	60, 200

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知丸の内高等学校

高知県高知市丸ノ内2-2-40

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	286 kW
イ 予定使用電力量	324,800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知丸の内高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	186	28,900
2月	137	21,500
3月	118	18,100
4月	72	18,000
5月	147	20,700
6月	210	30,600
7月	286	43,500
8月	244	34,900
9月	268	38,400
10月	174	27,900
11月	96	18,100
12月	118	24,200
年間	最大	合計
	286	324,800

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知丸の内高等学校 (音楽棟)

高知県高知市丸ノ内2-3-9

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 000 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 000 V
エ 標準周波数	60 Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	39 kW
イ 予定使用電力量	35,100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知丸の内高等学校（音楽棟））

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	24	2,500
2月	20	2,300
3月	20	2,200
4月	16	2,300
5月	24	2,500
6月	26	3,200
7月	37	4,100
8月	35	3,300
9月	39	3,900
10月	26	3,300
11月	15	2,300
12月	22	3,200
年間	最大	合計
	39	35,100

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知北高等学校

高知県高知市東石立町160番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	143 kW
イ 予定使用電力量	197,400 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知北高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	143	19,700
2月	115	15,400
3月	63	11,800
4月	52	12,800
5月	58	13,700
6月	73	16,300
7月	130	20,900
8月	138	15,700
9月	136	22,200
10月	99	18,400
11月	59	13,200
12月	105	17,300
年間	最大	合計
	143	197,400

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知北高等学校 (プール棟)

高知県高知市石立町12-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	49 kW
イ 予定使用電力量	31, 300 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知北高等学校 プール棟 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	29	2, 200
2月	22	2, 000
3月	16	1, 700
4月	11	1, 500
5月	12	1, 600
6月	16	1, 700
7月	49	5, 900
8月	47	5, 300
9月	34	4, 200
10月	20	2, 100
11月	13	1, 500
12月	14	1, 600
年間	最大	合計
	49	31, 300

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

伊野商業高等学校

高知県吾川郡いの町 3 3 2 - 1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	141 kW
イ 予定使用電力量	261, 200 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（伊野商業高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	126	23,000
2月	122	20,500
3月	74	17,500
4月	57	18,500
5月	75	19,200
6月	111	23,100
7月	124	28,400
8月	87	19,700
9月	141	28,500
10月	96	23,000
11月	69	20,000
12月	87	19,800
年間	最大	合計
	141	261,200

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

春野高等学校

高知県高知市春野町弘岡下3860番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	200 kW
イ 予定使用電力量	320, 600 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名 (春野高等学校)

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	136	27,500
2月	118	22,100
3月	104	22,400
4月	67	22,900
5月	101	24,300
6月	142	28,500
7月	200	36,000
8月	112	27,000
9月	194	37,600
10月	146	28,200
11月	78	21,800
12月	96	22,300
年間	最大	合計
	200	320,600

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高岡高等学校

高知県土佐市高岡町甲2200

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	92 kW
イ 予定使用電力量	161,900 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高岡高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	65	14, 500
2月	58	12, 800
3月	39	10, 900
4月	43	10, 900
5月	50	11, 500
6月	70	16, 700
7月	85	17, 700
8月	70	12, 200
9月	92	17, 500
10月	63	13, 600
11月	46	10, 500
12月	52	13, 100
年間	最大	合計
	92	161, 900

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知海洋高等学校

高知県土佐市宇佐町福島1番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	132 kW
イ 予定使用電力量	279,000 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知海洋高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	118	22,900
2月	99	18,700
3月	63	20,100
4月	93	22,700
5月	95	23,900
6月	121	26,600
7月	132	30,700
8月	88	18,600
9月	127	26,600
10月	100	23,000
11月	78	22,300
12月	92	22,900
年間	最大	合計
	132	279,000

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知海洋高等学校 (寄宿舎)

高知県土佐市宇佐町宇佐53-3

(2) 業種及び用途

官公署 (寄宿舎)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	36 kW
イ 予定使用電力量	63, 800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の L E D 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知海洋高等学校（寄宿舍））

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	36	6,500
2月	34	6,200
3月	24	4,300
4月	18	4,100
5月	20	4,900
6月	28	6,000
7月	31	7,400
8月	26	4,600
9月	26	6,100
10月	18	4,600
11月	16	4,300
12月	24	4,800
年間	最大	合計
	36	63,800

仕 様 書 (発電設備有)

③

1 概要

(1) 供給場所

須崎総合高等学校

高知県須崎市多ノ郷甲4167-3

(2) 業種及び用途

官公署 (学校【工業用機械有】)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	242	kW
イ 予定使用電力量	505, 800	kWh

(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)

ウ 力率	100%
------	------

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分閉閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（須崎総合高等学校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	242	50,400
2月	191	36,200
3月	114	32,600
4月	112	33,600
5月	125	33,300
6月	205	48,800
7月	198	54,900
8月	166	42,800
9月	240	52,900
10月	155	40,100
11月	156	37,600
12月	167	42,600
年間	最大	合計
	242	505,800

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

佐川高等学校

高知県高岡郡佐川町乙1789-5

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	105 kW
イ 予定使用電力量	172, 400 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 佐川高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	74	15,500
2月	79	13,300
3月	53	11,200
4月	46	11,600
5月	64	13,000
6月	89	17,400
7月	95	17,500
8月	89	14,800
9月	105	18,100
10月	66	13,800
11月	52	12,100
12月	64	14,100
年間	最大	合計
	105	172,400

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

窪川高等学校

高知県高岡郡四万十町北琴平町6-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	87 kW
イ 予定使用電力量	155,800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（窪川高等学校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	69	15,300
2月	79	13,200
3月	76	11,100
4月	33	9,600
5月	42	10,900
6月	70	14,000
7月	87	15,300
8月	77	14,100
9月	75	16,600
10月	63	12,100
11月	58	10,700
12月	75	12,900
年間	最大	合計
	87	155,800

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

榑原高等学校

高知県高岡郡榑原町榑原 1 2 6 2

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	47 kW
イ 予定使用電力量	94, 800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 檮原高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	47	8,300
2月	43	7,500
3月	37	6,700
4月	21	5,100
5月	27	5,600
6月	30	10,600
7月	45	12,600
8月	42	8,500
9月	39	8,000
10月	32	6,100
11月	41	7,300
12月	43	8,500
年間	最大	合計
	47	94,800

仕 様 書 (発電設備有)

③

1 概要

(1) 供給場所

四万十高等学校

高知県高岡郡四万十町大正90-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	60	kW
イ 予定使用電力量	70, 300	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 四万十高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	60	8,400
2月	56	6,700
3月	47	4,500
4月	21	4,600
5月	21	4,000
6月	40	5,900
7月	42	6,400
8月	34	4,400
9月	57	8,000
10月	35	5,700
11月	23	4,500
12月	47	7,200
年間	最大	合計
	60	70,300

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

大方高等学校

高知県幡多郡黒潮町入野5507

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	109 kW
イ 予定使用電力量	184,100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（大方高等学校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	67	17,200
2月	60	14,700
3月	34	12,200
4月	37	12,300
5月	40	13,300
6月	81	18,900
7月	109	20,900
8月	57	14,000
9月	93	19,300
10月	62	14,800
11月	36	12,500
12月	51	14,000
年間	最大	合計
	109	184,100

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

幡多農業高等学校
高知県四万十市古津賀3711

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	174 kW
イ 予定使用電力量	325,300 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 幡多農業高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	115	25, 000
2月	107	22, 700
3月	70	20, 600
4月	80	22, 100
5月	101	23, 200
6月	166	31, 700
7月	174	40, 000
8月	112	30, 600
9月	174	36, 800
10月	132	27, 400
11月	79	21, 600
12月	98	23, 600
年間	最大	合計
	174	325, 300

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

幡多農業高等学校 (園芸実習棟)

高知県四万十市古津賀 3 7 1 1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	26 kW
イ 予定使用電力量	46, 100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の L E D 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（幡多農業高等学校 園芸実習棟）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	13	3,000
2月	14	2,800
3月	10	3,700
4月	12	2,700
5月	11	2,800
6月	20	3,600
7月	20	5,900
8月	21	6,500
9月	26	6,200
10月	19	3,500
11月	20	2,900
12月	10	2,500
年間	最大	合計
	26	46,100

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知県立中村高等学校西土佐分校

高知県四万十市西土佐津野川223

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	25 kW
イ 予定使用電力量	44,900 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 中村高等学校西土佐分校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	21	3, 600
2月	22	3, 100
3月	17	2, 800
4月	12	2, 900
5月	14	2, 900
6月	22	4, 400
7月	25	4, 800
8月	18	4, 200
9月	24	5, 300
10月	22	4, 500
11月	15	3, 100
12月	21	3, 300
年間	最大	合計
	25	44, 900

仕 様 書（発電設備有）

③

1 概要

(1) 供給場所

宿毛工業高等学校

高知県宿毛市平田町戸内2272-2

(2) 業種及び用途

官公署 (学校 (工業用機械有))

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	207	kW
イ 予定使用電力量	314, 700	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分閉閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 宿毛工業高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	172	31,000
2月	207	25,300
3月	84	17,000
4月	96	20,400
5月	144	20,400
6月	128	28,300
7月	193	35,800
8月	155	24,000
9月	202	35,700
10月	159	29,000
11月	138	24,200
12月	153	23,600
年間	最大	合計
	207	314,700

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

宿毛高等学校

高知県宿毛市与市明5番82号

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	137 kW
イ 予定使用電力量	236,100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 宿毛高等学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	113	19,800
2月	112	18,900
3月	60	15,700
4月	56	16,100
5月	77	17,800
6月	112	23,700
7月	118	26,300
8月	102	18,600
9月	137	25,800
10月	100	19,300
11月	85	16,600
12月	86	17,500
年間	最大	合計
	137	236,100

1 概要

(1) 供給場所

山田特別支援学校
高知県香美市土佐山田町山田1361番地

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	126	kW
イ 予定使用電力量	243,300	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 山田特別支援学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	105	23, 100
2月	97	21, 000
3月	75	18, 000
4月	60	16, 900
5月	76	17, 300
6月	121	23, 800
7月	126	26, 200
8月	68	12, 200
9月	123	25, 400
10月	95	20, 200
11月	66	17, 900
12月	86	21, 300
年間	最大	合計
	126	243, 300

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

・ 高知江の口特別支援学校
 高知県高知市大原町120番地 5

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	68 kW
イ 予定使用電力量	124, 200 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時 00 分から令和 9 年 12 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
 ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。

イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。

ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。

エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。

オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
 ただし、これらの実績が web ページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知江の口特別支援学校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	68	11,900
2月	61	10,600
3月	48	9,600
4月	41	9,200
5月	40	9,600
6月	58	10,800
7月	63	12,000
8月	52	8,600
9月	66	12,700
10月	57	10,100
11月	38	8,800
12月	50	10,300
年間	最大	合計
	68	124,200

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知江の口特別支援学校国立高知病院分校

高知県高知市朝倉西町1丁目2番25号

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	17 kW
イ 予定使用電力量	44,600 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時～22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知江の口特別支援学校国立高知病院分校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	15	3,900
2月	15	3,600
3月	12	3,800
4月	10	3,400
5月	11	3,500
6月	15	4,100
7月	17	4,400
8月	17	3,300
9月	16	3,800
10月	12	3,700
11月	13	3,400
12月	14	3,700
年間	最大	合計
	17	44,600

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

盲学校

高知県高知市大膳町6-32

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	89 kW
イ 予定使用電力量	132,500 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名 (盲学校)

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	84	12,900
2月	89	12,200
3月	52	10,000
4月	37	9,000
5月	36	9,200
6月	45	10,900
7月	75	14,500
8月	43	9,600
9月	85	13,600
10月	51	10,700
11月	40	9,300
12月	54	10,600
年間	最大	合計
	89	132,500

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

盲学校寄宿舎

高知県高知市越前町1丁目13-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	35 kW
イ 予定使用電力量	48,800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名 (盲学校寄宿舎)

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	35	5,000
2月	31	4,300
3月	23	3,800
4月	12	3,300
5月	12	3,500
6月	13	3,800
7月	31	4,700
8月	29	3,100
9月	32	5,100
10月	18	4,000
11月	20	3,700
12月	26	4,500
年間	最大	合計
	35	48,800

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知ろう学校

高知県高知市中万々78

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	119 kW
イ 予定使用電力量	208,800 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時) ・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知ろう学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	102	19,100
2月	103	17,700
3月	76	14,700
4月	51	13,900
5月	55	14,300
6月	78	18,500
7月	109	23,800
8月	82	16,200
9月	119	24,100
10月	65	16,500
11月	54	13,800
12月	76	16,200
年間	最大	合計
	119	208,800

仕 様 書 (発電設備有)

③

1 概要

(1) 供給場所

高知若草特別支援学校

高知県高知市春野町弘岡下2980-1

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	121	kW
イ 予定使用電力量	203,000	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分閉閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知若草特別支援学校 ）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	82	19,200
2月	98	17,700
3月	65	14,800
4月	50	13,000
5月	65	12,800
6月	106	19,700
7月	117	22,100
8月	66	12,000
9月	121	22,900
10月	83	17,500
11月	55	13,700
12月	79	17,600
年間	最大	合計
	121	203,000

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

高知若草特別支援学校 子鹿園分校

高知県高知市若草町10番26号

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧(標準電圧)	6,000V
ウ 計量電圧(標準電圧)	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	67 kW
イ 予定使用電力量	86,100 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和9年1月1日0時00分から令和9年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5)に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量)に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間(8時~22時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの(様式は任意)を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（高知若草特別支援学校子鹿園分校）

月	予定最大需要電力 (k W)	予定使用電力量 (k W h)
1月	67	9,000
2月	61	8,400
3月	42	7,000
4月	19	5,400
5月	24	5,200
6月	43	7,100
7月	57	8,900
8月	31	5,600
9月	64	9,300
10月	47	7,500
11月	25	5,400
12月	45	7,300
年間	最大	合計
	67	86,100

仕 様 書 (付帯設備無)

①

1 概要

(1) 供給場所

日高特別支援学校 高知しんほんまち分校

高知県高知市新本町 2 丁目13-51

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	39 kW
イ 予定使用電力量	91, 000 kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)	
ウ 力率	100%

(3) 供給期間

令和 9 年 1 月 1 日 0 時00分から令和 9 年12月31日24時00分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間 (8 時～22 時)・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの (様式は任意) を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（日高特別支援学校 高知しんほんまち分校）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	33	8,400
2月	34	7,700
3月	28	7,400
4月	25	7,000
5月	29	7,200
6月	31	7,800
7月	37	8,600
8月	22	5,400
9月	39	8,700
10月	30	7,800
11月	25	6,900
12月	32	8,100
年間	最大	合計
	39	91,000

仕 様 書（発電設備有）

③

1 概要

(1) 供給場所

中村特別支援学校

高知県四万十市古津賀3091

(2) 業種及び用途

官公署 (学校)

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 発電設備	有 (太陽光パネル)

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力 常時電力	148	kW
イ 予定使用電力量	206, 000	kWh
(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)		
ウ 力率	100%	

(3) 供給期間

#REF!

(4) 電力量等の検針

自動検針装置

有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県の要求条件

- ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
- イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
- ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び業務用電力主契約料金条件により取り扱うものとする。
- エ 別紙（月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量）に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具のLED化等使用状況の変化により、増減するものとする。
- オ 3 月末時点及び契約終了時に、契約月ごとの合計・昼間（8 時～22 時）・夜間の使用電力量、最大需要電力量をまとめたもの（様式は任意）を県に提出すること。
ただし、これらの実績がwebページ上等で県が閲覧できる場合は除く。

別紙

月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量

施設名（ 高知県立中村特別支援学校 ）

月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
1月	97	18,900
2月	109	17,900
3月	70	15,200
4月	59	12,800
5月	62	13,300
6月	108	20,300
7月	148	23,900
8月	56	11,600
9月	130	23,800
10月	106	17,900
11月	55	13,800
12月	71	16,600
年間	最大	合計
	148	206,000