



令和元年度災害対策に関するアンケート集計結果 ※調査対象医療機関数：71箇所(有床診療所)

質問1 自施設の耐震化について ※複数回答あり




◇耐震性がある ⇒ 53診療所
 ◇耐震性がない ⇒ 11診療所
 ・耐震改修や建替え等の予定がある ⇒ 2診療所
 ・耐震対策の予定なし ⇒ 9診療所
 ◇耐震性の有無不明 ⇒ 7診療所
 ※未耐震の建物がある場合は、「耐震性がない」でカウント

質問2 据え付けタイプの自家発電装置について




(自家発電機)
 ◇据え付けタイプがある ⇒ 21診療所
 ◇据え付けタイプがない ⇒ 50診療所

質問3 据え付けタイプの自家発電装置がある場合の設置場所について




◇津波・地震の影響なし ⇒ 20診療所
 ◇津波・地震の影響あり ⇒ 1診療所
 ※質問2で据え付けタイプがあると回答した21診療所を対象

質問4 据え付けタイプの整備している発電機の出力(複数台ある場合は合計)について




◇平常時の電気量のおおむね6割以上ある ⇒ 2診療所
 ◇平常時の電気量のおおむね6割はない ⇒ 19診療所
 ※質問2で据え付けタイプがあると回答した21診療所を対象

質問5 据え付けタイプの整備している発電機の燃料について ※複数回答あり




◇A重油→4診療所 ◇軽油→14診療所
 ◇ガソリン→なし ◇灯油→なし ◇LPガス→なし
 ◇太陽光→1診療所 ◇その他→2診療所
 ※質問2で据え付けタイプがあると回答した21診療所を対象
 半数以上の診療所が、発電機の燃料に軽油を使用している

質問6 据え付けタイプの発電機の運転可能時間について




◇8時間未満 ⇒ 13診療所
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 2診療所
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 2診療所
 ※質問2で据え付けタイプがあると回答した21診療所を対象
 17診療所が24時間未満と回答

質問7 ポータブルタイプの自家発電装置について




(自家発電機)
 ◇ポータブルタイプがある ⇒ 14診療所
 ◇ポータブルタイプがない ⇒ 57診療所

質問8 ポータブルタイプの整備している発電機の燃料について ※複数回答あり




◇A重油→なし ◇軽油→なし ◇ガソリン→7診療所
 ◇灯油→なし ◇LPガス→2診療所
 ◇太陽光→1診療所 ◇その他→6診療所
 ※質問7でポータブルタイプがあると回答した14診療所を対象
 半数の診療所が、ポータブル発電機の燃料にガソリンを使用している

質問9 ポータブルタイプの発電機の運転可能時間について




◇8時間未満 ⇒ 11診療所
 ◇12時間以上24時間未満 } 各1診療所
 ◇1日以上3日未満 }
 ◇3日以上1週間未満 }
 ※質問7でポータブルタイプがあると回答した14診療所を対象
 12診療所が24時間未満と回答

質問10 水道水が供給されない場合の対策について




◇対策あり ⇒ 47診療所
 ・井戸を設置している → 13診療所 } ※複数回答あり
 ・受水槽タンクがある → 36診療所 }
 ・その他 → 12診療所
 ◇対策なし ⇒ 24診療所

質問11 災害対応マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施について ※有床診療所のみ回答



◇災害対応マニュアルがある ⇒ 35診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練を実施している → 22診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練は実施していない → 13診療所
 ◇災害対応マニュアルはない ⇒ 36診療所
 ・現在、策定中 → 6診療所
 ・策定する予定 → 12診療所
 ・策定の予定はない → 18診療所


質問12 業務継続計画(BCP)の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について



◇BCPは策定している ⇒ 6診療所
 ・BCPに基づいた訓練を実施している → 2診療所
 ・BCPに基づいた訓練は実施していない → 4診療所
 ◇BCPは策定していない ⇒ 65診療所
 ・現在策定中 → 6診療所
 ・策定する予定 → 28診療所
 ・策定の予定はなし → 31診療所

令和元年度災害対策に関するアンケート集計結果 ※調査対象医療機関数：71箇所(有床診療所)


質問13 衛星携帯電話など災害時の外部との通信手段について ※複数回答あり



◇整備している ⇒ 17診療所
 (種類:衛星携帯電話、アマチュア無線等)
 ・訓練を年1回以上行っている → 4診療所
 ・訓練を年1回以上行っていない → 13診療所

◇整備していない ⇒ 54診療所


質問14 H30年度に実施した災害に関する訓練等について ※複数回答あり



◇実施した ⇒ 45診療所
 ・院内トリアージ訓練 → 5診療所
 ・情報伝達訓練 → 26診療所
 ・院内災害対策本部運営訓練 → 5診療所
 ・入院患者等の避難訓練 → 19診療所
 ・その他訓練 → 18診療所

◇実施していない ⇒ 26診療所


質問15 食料や飲料水の備蓄について



◇備蓄している ⇒ 45診療所
 ・特別食の備蓄がある → 1診療所
 ・特別食の備蓄がない → 44診療所

◇備蓄していない ⇒ 26診療所


質問16 通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について



◇在庫(備蓄)がある ⇒ 55診療所

◇在庫(備蓄)がない ⇒ 16診療所

質問17 上記以外の災害時に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について




◇通常診療に必要な医薬品とは別に備蓄 ⇒ 8診療所

◇通常診療に必要な医薬品に含む ⇒ 22診療所

◇備蓄していない ⇒ 41診療所
 ・災害時医薬品の備蓄を検討している → 15診療所
 ・災害時医薬品の備蓄の予定はない → 26診療所
 (理由:災害時の受入れが困難、保管場所がない等)

質問18 災害時の医療用ガス(酸素)の備蓄について




◇備蓄している ⇒ 26診療所


◇備蓄していない ⇒ 45診療所
 ・通常診療で使用していない診療所を含む

令和元年度災害対策に関するアンケート集計結果 ※調査対象医療機関数：71箇所(有床診療所)


質問19 災害時のための燃料の備蓄状況について(自家発電燃料を除く)




質問20 病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先(入院移送先)について



質問21 災害発生時に、職員の安否確認方法についての取り決めについて



質問22 自施設に勤務する医師の居住地について ※常勤医師を対象



質問23 県が主催(郡市医師会と共催)する地域の医師を対象とした災害医療研修について

