

目 次

第1 総則 1	統計数量表-1
1 用途の取扱い	統計数量表-1
2 階層の取扱い	統計数量表-2
第2 土工（基礎）関係	統計数量表-3
1 工種別の数量	統計数量表-3
2 土工（基礎）関係統計数量表	統計数量表-4
表(5) R C造・S R C造＝ラーメン式	統計数量表-4
表(6) R C造＝壁式	統計数量表-5
表(7) S造＝肉厚4mm以上9mm未満及び肉厚9mm以上のもの	統計数量表-6
表(8-1) L G S（軽量鉄骨）造＝肉厚4mm未満のもの	統計数量表-7
表(8-2) L G S（軽量鉄骨）造＝鉄鋼系プレハブ工法	統計数量表-7
表(9) C B造	統計数量表-8
第3 く体コンクリート量関係	統計数量表-9
1 数量算出方法	統計数量表-9
2 く体コンクリート量等関係統計数量表	統計数量表-11
表(12) R C造・S R C造＝ラーメン式	統計数量表-11
表(13) R C造＝壁式	統計数量表-16
第4 く体鉄骨量関係	統計数量表-20
1 数量算出方法	統計数量表-20
2 く体鉄骨量等関係統計数量表	統計数量表-21
表(14) S造＝肉厚9mm以上のもの	統計数量表-21
表(15) S造＝肉厚4mm以上9mm未満のもの	統計数量表-29
表(16-1～4) L G S（軽量鉄骨）造＝肉厚4mm未満のもの	統計数量表-37
表(16-5) L G S（軽量鉄骨）造＝鉄鋼系プレハブ工法	統計数量表-37
第5 その他	統計数量表-39
直接仮設関係統計数量表	統計数量表-39
表(17) 規模補正率	統計数量表-39
表(18) 建物形状補正率	統計数量表-39

第1 総 則

1 用途の取扱い

統計数量表で区分する用途以外の用途については、表(1)による区分に応じ、それぞれの用途の統計数量表を適用することができるものとする。

表(1)

用 途	適用することができる範囲
専 用 住 宅	併用（店舗・事務所等）住宅、医院等で構造く体の形状が専用住宅に類似するものを含むものとする。
共 同 住 宅	マンション、アパート、家族寮、独身寮 病院、診療所、老人ホーム等で構造く体の形状が共同住宅に類似するものを含むものとする。
店 舗 ・ 事 務 所	銀行、信用金庫、郵便局、公民館等で構造く体の形状が店舗又は事務所に類似するものを含むものとする。 なお、大型小売店舗等で構造く体の形状が他の用途に類似する場合は、その用途を認定し適用することができるものとする。
工 場 ・ 倉 庫	作業所、畜舎等で構造く体の形状が工場又は倉庫に類似するものを含むものとする。
校 舎 ・ 園 舎	学校の校舎、幼稚園等の園舎 旅館・ホテル等で構造く体の形状が校舎、園舎に類似するものを含むものとする。 なお、学校等のその他の施設（事務室、給食室等）については、その構造く体の形状によって、他の用途を適用するものとする。
車 庫	基礎（土台）、屋根、壁等があり、建物として取り扱うことができるもの。

注 本表で適用することが困難な公衆浴場、劇場、映画館、体育館、神社、仏閣、教会、土蔵等については、原則として別途個別に各数量を計算するものとする。

2 統計数量の取扱い

統計数量表に定める諸率の適用方法については、次条以下に定めるところによる。
 この場合において、次条以下の表により算出された数値がそれぞれの欄の前欄において算出される数値の最高値に達しないときは、その最高値を限度として補正することができる。

3 階層の取扱い

統計数量表の階層の設定は、次式により算出した数値を基に、表(2)の区分により行うものとする。

$$\text{階層率} = \text{建物延べ床面積} \div \text{1階床面積}$$

表(2)

階 層 率		適用階層
1.30 未満		1 階
1.30 以上	2.30 未満	2 階
2.30 以上	3.30 未満	3 階
3.30 以上	4.30 未満	4 階
4.30 以上	5.30 未満	5 階
5.30 以上	6.30 未満	6 階
6.30 以上	7.30 未満	7 階
7.30 以上	8.30 未満	8 階
8.30 以上	9.30 未満	9 階
9.30 以上	10.30 未満	10 階
10.30 以上	11.30 未満	11 階
11.30 以上	12.30 未満	12 階
12.30 以上	13.30 未満	13 階
13.30 以上	14.30 未満	14 階
14.30 以上	15.30 未満	15 階

第2 土工（基礎）関係

1 工種別の数量

基礎に係る工種別の数量は、次式によって算出するものとする。

$$\text{数量} = 1 \text{ 階床面積} \times (\text{統計数量値} \times \text{杭地業による補正率} \times \text{地盤状況による補正率})$$

イ 統計数量値

各工種の数量値は、表(5)-1から表(9)の構造用途等の区分によるものとする。

ただし、表(5)-1及び表(6)-1の鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のラーメン式及び壁式の基礎コンクリートは、表(12)-1から表(12)-5及び表(13)-1から表(13)-4のく体コンクリートに含まれているので重複計上に注意すること。

また、統計数量値には地下階の数量は含まれていないので、地下階がある場合にはその地下階部分の数量を別途算出して計上するものとする。

ロ 杭地業による補正

杭地業による補正率は、杭地業の有無により補正率として表(3)の区分を用いる。
ただし、補正は根切、基礎コンクリートについて行う。

表(3)

杭地業の有無	根切	基礎コンクリート
有	0.80	0.90
無	1.00	1.00

ハ 地盤状況（地耐力）による補正

地盤状況（地耐力）による補正は、地盤状況（地耐力）の状況により、補正率として表(4)の区分を用いる。

ただし、杭地業が有る場合は、補正の対象としない。

また、補正は根切、基礎コンクリートについて行う。

表(4)

地盤状況	判断基準となる地耐力 [t f / m ²]	補正率
硬質地盤	20 t f 以上	0.90
普通地盤	5 t f 以上20 t f 未満	1.00
軟弱地盤	5 t f 未満	1.10

注 地盤の状況は、補償建物の存する敷地における基礎の底面での地耐力で判定するものとするが、地耐力は当該建物の建築時のボーリング調査又は近隣地域におけるボーリング調査資料を参考として判断することができるものとする。

2 土工（基礎）関係統計数量表

表(5)－1

構 造		鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)						
区 分		ラーメン式						
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 同 宅	店舗・事務所	工場・倉庫	校舎・園舎
1	根 切	1 階床面積	m3	1.26	1.16	1.21	1.33	1.35
	基礎コンクリート	〃	m3	0.51	0.47	0.49	0.53	0.53
2	根 切	1 階床面積	m3	1.76	1.63	1.69	1.86	1.89
	基礎コンクリート	〃	m3	0.66	0.61	0.63	0.68	0.68
3	根 切	1 階床面積	m3	2.26	2.10	2.17	2.39	2.43
	基礎コンクリート	〃	m3	0.81	0.75	0.78	0.84	0.84
4	根 切	1 階床面積	m3	2.76	2.56	2.65	2.92	2.97
	基礎コンクリート	〃	m3	0.96	0.89	0.92	1.00	1.00
5	根 切	1 階床面積	m3	3.27	3.03	3.13	—	3.51
	基礎コンクリート	〃	m3	1.11	1.03	1.07	—	1.16
6	根 切	1 階床面積	m3	3.77	3.49	3.62	—	4.05
	基礎コンクリート	〃	m3	1.26	1.17	1.22	—	1.31
7	根 切	1 階床面積	m3	—	3.96	4.10	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	1.31	1.36	—	—
8	根 切	1 階床面積	m3	—	4.42	4.58	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	1.45	1.51	—	—
9	根 切	1 階床面積	m3	—	4.89	5.06	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	1.59	1.65	—	—
10	根 切	1 階床面積	m3	—	5.35	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	1.73	—	—	—
11	根 切	1 階床面積	m3	—	5.82	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	1.87	—	—	—
12	根 切	1 階床面積	m3	—	6.29	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	2.01	—	—	—
13	根 切	1 階床面積	m3	—	6.75	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	2.15	—	—	—
14	根 切	1 階床面積	m3	—	7.22	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	2.29	—	—	—
15	根 切	1 階床面積	m3	—	7.68	—	—	—
	基礎コンクリート	〃	m3	—	2.43	—	—	—

注1 各工種の数量は、1階床面積1㎡当たりの数量である。

2 基礎コンクリートには、土間コンクリート分が含まれていないので、施工されている場合には、別途個別に算出して計上するものとする。〔以下表(6) から表(9) についても同じ〕

表(5)－2

構 造		鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)						
区 分		ラーメン式						
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 住 同 宅	店舗・事務所	工場・倉庫	校舎・園舎
全階層	砂利・割石敷	1階床面積	m3	0.089	0.077	0.070	0.075	0.089
	捨てコンクリート	〃	m3	0.046	0.051	0.055	0.041	0.049

表(6)－1

構 造		鉄筋コンクリート造(RC造)					
区 分		壁式					
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 住 同 宅	店舗・事務所	校舎・園 舎
1	根 切	1 階床面積	m3	1. 22	1. 13	1. 17	1. 31
	基礎コンクリート	〃	m3	0. 49	0. 45	0. 47	0. 51
2	根 切	1 階床面積	m3	1. 71	1. 58	1. 64	1. 83
	基礎コンクリート	〃	m3	0. 64	0. 59	0. 61	0. 66
3	根 切	1 階床面積	m3	2. 19	2. 03	2. 10	2. 36
	基礎コンクリート	〃	m3	0. 78	0. 72	0. 75	0. 82
4	根 切	1 階床面積	m3	2. 68	2. 48	2. 57	2. 88
	基礎コンクリート	〃	m3	0. 93	0. 86	0. 90	0. 97
5	根 切	1 階床面積	m3	3. 17	2. 94	3. 04	3. 40
	基礎コンクリート	〃	m3	1. 08	1. 00	1. 04	1. 12
6	根 切	1 階床面積	m3	3. 66	3. 39	3. 51	3. 93
	基礎コンクリート	〃	m3	1. 23	1. 13	1. 18	1. 27

表(6)－2

構 造		鉄筋コンクリート造(RC造)					
区 分		壁式					
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 住 同 宅	店舗・事務所	校舎・園 舎
全階層	砂 利 ・ 割 石 敷	1 階床面積	m3	0.089	0.077	0.070	0.089
	捨てコンクリート	〃	m3	0.046	0.051	0.055	0.049

表(7)－1

構 造		重量鉄骨造 (S造)						
区 分		肉厚4mm以上9mm未満のもの及び肉厚9mm以上のもの						
階層	工 種	単 位		専 用 住 宅	共 同 住 宅	店舗・ 事務所	工場・ 倉 庫	車 庫
1	根 切	1階床面積	m ³	1.01	1.01	0.86	0.73	0.73
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.419	0.419	0.317	0.257	0.257
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	2.95	2.95	2.95	2.84	2.84
	鉄 筋	〃	t	0.141	0.141	0.117	0.146	0.146
2	根 切	1階床面積	m ³	1.41	1.41	1.20	1.02	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.586	0.586	0.444	0.360	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	2.78	2.78	2.78	2.68	—
	鉄 筋	〃	t	0.143	0.143	0.118	0.148	—
3	根 切	1階床面積	m ³	1.81	1.81	1.54	1.32	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.753	0.753	0.570	0.463	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	2.61	2.61	2.61	2.51	—
	鉄 筋	〃	t	0.145	0.145	0.120	0.150	—
4	根 切	1階床面積	m ³	2.22	2.22	1.88	1.61	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.921	0.921	0.697	0.566	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	2.43	2.43	2.43	2.34	—
	鉄 筋	〃	t	0.146	0.146	0.121	0.152	—
5	根 切	1階床面積	m ³	—	2.62	2.23	—	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	—	1.088	0.824	—	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	—	2.26	2.26	—	—
	鉄 筋	〃	t	—	0.148	0.123	—	—

注 本表の型枠・鉄筋については、基礎コンクリートm³当たりの数量である。
〔以下表(8)から表(9)についても同じ〕

表(7)－2

構 造		重量鉄骨造 (S造)						
区 分		肉厚4mm以上9mm未満のもの及び肉厚9mm以上のもの						
階層	工 種	単 位		専 用 住 宅	共 同 住 宅	店舗・ 事務所	工場・ 倉 庫	車 庫
全階層	砂利・割石敷	1階床面積	m ³	0.108	0.099	0.070	0.083	0.083
	捨てコンクリート	〃	m ³	0.025	0.049	0.053	0.044	0.044

表(8-1)

構 造		軽量鉄骨造 (L G S 造)						
区 分		肉厚4mm未満のもの						
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 住 宅	店舗・事務所	工場・倉庫	車 庫
1	根 切	1 階床面積	m ³	0.48	0.48	0.47	0.40	0.40
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.081	0.081	0.081	0.094	0.094
	捨コンクリート	〃	m ³	0.020	0.020	0.018	0.015	0.015
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.120	0.120	0.110	0.102	0.102
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	8.90	8.90	7.75	6.75	4.91
	鉄 筋	〃	t	0.121	0.121	0.116	0.114	0.114
2	根 切	1 階床面積	m ³	0.58	0.58	0.56	0.48	—
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.097	0.097	0.097	0.113	—
	捨コンクリート	〃	m ³	0.024	0.024	0.022	0.018	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.144	0.144	0.132	0.122	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	8.46	8.46	7.36	6.41	—
	鉄 筋	〃	t	0.121	0.121	0.116	0.114	—
3	根 切	1 階床面積	m ³	0.72	0.72	0.71	—	—
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.122	0.122	0.122	—	—
	捨コンクリート	〃	m ³	0.030	0.030	0.027	—	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.180	0.180	0.165	—	—
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	7.57	7.57	6.59	—	—
	鉄 筋	〃	t	0.121	0.121	0.116	—	—

表(8-2)

構 造		軽量鉄骨造 (L G S 造)			
区 分		鉄鋼系プレハブ工法			
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 住 宅
1	根 切	1 階床面積	m ³	0.48	0.48
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.081	0.081
	捨コンクリート	〃	m ³	0.020	0.020
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.120	0.120
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	8.90	8.90
	鉄 筋	〃	t	0.121	0.121
2	根 切	1 階床面積	m ³	0.58	0.58
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.097	0.097
	捨コンクリート	〃	m ³	0.024	0.024
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.144	0.144
	型 枠	基礎コンクリート	m ²	8.46	8.46
	鉄 筋	〃	t	0.121	0.121

	鉄筋	〃	t	0.121	0.121
3	根切	1階床面積	m ³	0.72	0.72
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.122	0.122
	捨コンクリート	〃	m ³	0.030	0.030
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.180	0.180
	型枠	基礎コンクリート	m ²	7.57	7.57
	鉄筋	〃	t	0.121	0.121

表(9)

構 造		コンクリートブロック造 (C B造)						
区 分		—						
階層	工 種	単 位		専 用 宅	共 同 宅	店舗・事務所	工場・倉庫	車 庫
1	根切	1階床面積	m ³	0.57	0.57	0.57	0.64	0.64
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.112	0.112	0.112	0.127	0.127
	捨コンクリート	〃	m ³	0.021	0.021	0.021	0.026	0.026
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.192	0.192	0.192	0.253	0.253
	型枠	基礎コンクリート	m ²	8.65	8.65	8.65	9.51	9.51
	鉄筋	〃	t	0.082	0.082	0.082	0.103	0.103
2	根切	1階床面積	m ³	0.68	0.68	0.68	0.77	—
	砂利・割石敷	〃	m ³	0.134	0.134	0.134	0.152	—
	捨コンクリート	〃	m ³	0.025	0.025	0.025	0.031	—
	基礎コンクリート	〃	m ³	0.230	0.230	0.230	0.304	—
	型枠	基礎コンクリート	m ²	8.22	8.22	8.22	9.03	—
	鉄筋	〃	t	0.082	0.082	0.082	0.103	—

注 梁、屋根部分がコンクリートで施工されている場合には、その部分を別途個別に算出して計上するものとする。

第3 く体コンクリート量関係

1 数量算出方法

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）及び鉄筋コンクリート造（RC造）のく体コンクリート等に係る数量は、次式によって算出するものとする。

$$\text{く体コンクリート量} = \text{延床面積} \times (\text{統計数量値} \times \text{階高補正率})$$

$$\text{型枠・鉄筋} = \text{コンクリート量} \times \text{統計数量値}$$

イ 統計数量値

コンクリート量の数量値は、表(12)-1から表(12)-5及び表(13)-1から表(13)-4の構造、区分（ラーメン式・壁式）及び用途によるものとする。

ただし、コンクリート量には、表(5)-1及び表(6)-1の基礎コンクリート量を含むものとする。

ロ 階高による補正

統計数量値の階高3m未満を基準としたものであり、階高が3m以上の場合は表(10)による補正を行うものとする。

ただし、補正はコンクリート量についてのみ行うものとする。

表(10)

階高 項目	3m未満	3m以上 4m未満	4m以上 5m未満	5m以上 6m未満	6m以上 7m未満	7m以上
補正率	1.00	1.06	1.18	1.30	1.42	1.48

ハ SRC造のコンクリート量及び鉄骨量の取扱い

SRC造のコンクリート量及び鉄骨量の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 鉄骨量

鉄骨量は、次式によって算出するものとする。

$$\text{鉄骨量} = \text{延床面積} \times \text{統計数量値}$$

注 統計数量値は、表(11)の区分による。

表(11)

用 途	延床面積当たり鉄骨量
共 同 住 宅	0.053 t
事 務 所 店 舗	0.085 t
工 場 倉 庫	0.073 t
校 舎 園 舎	0.059 t

(2) く体コンクリート量

SRC造建物のコンクリート量は、統計数量値によって算出したコンクリート総量から、次式によって算出した数量を控除するものとする。

$$\text{く体コンクリート量} = \text{く体コンクリート総量} - [\text{鉄骨量} \times 0.127\text{m}^3]$$

注 鉄骨量7.85 t 当たりコンクリート1.00m³を基準としている。

(3) 型枠の取扱い

SRC造建物の型枠については、RC造として算出したコンクリート量を基準として算出するものとする。

(4) 鉄筋の取扱い

SRC造建物の鉄筋については、RC造として算出したコンクリート量から鉄骨分のコンクリート量を控除した数量を基準として算出するものとする。

2 く体コンクリート量等関係統計数量表

表(12)－1

構 造		鉄筋コンクリート造 (RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造)					
区 分		ラーメン式					
用途	階層	種 別	単位	延 床 面 積			
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上
専用住宅	1	コンクリート	㎥	1.02	0.99	0.94	0.90
		型 枠	㎡	6.44	6.17	5.80	5.47
		鉄 筋	t	0.133	0.133	0.133	0.133
	2	コンクリート	㎥	1.00	0.97	0.92	0.88
		型 枠	㎡	6.50	6.23	5.85	5.52
		鉄 筋	t	0.137	0.137	0.137	0.137
	3	コンクリート	㎥	0.99	0.95	0.91	0.87
		型 枠	㎡	6.56	6.28	5.91	5.56
		鉄 筋	t	0.141	0.141	0.141	0.141
	4	コンクリート	㎥	0.97	0.94	0.89	0.85
		型 枠	㎡	6.61	6.33	5.96	5.61
		鉄 筋	t	0.145	0.145	0.145	0.145
	5	コンクリート	㎥	0.95	0.92	0.88	0.84
		型 枠	㎡	6.67	6.39	6.01	5.66
		鉄 筋	t	0.149	0.149	0.149	0.149
	6	コンクリート	㎥	0.93	0.90	0.86	0.82
		型 枠	㎡	6.72	6.44	6.06	5.71
		鉄 筋	t	0.152	0.152	0.152	0.152

注1 コンクリート量は、建物の延床面積1㎡当たりの数量である。ただし、土間コンクリートは含まれていないため、別途個別計算をして計上するものとする。

2 型枠は、コンクリート量を単位とする。

3 鉄筋は、コンクリート量を単位とする。

[以下表(12)－2から(12)－5についても同じ]

表(12)－2

構 造			鉄筋コンクリート造（RC造）・鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）							
区 分			ラーメン式							
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積						
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上
共 同 住 宅	1	コンクリート	㎡ ³	0.94	0.91	0.87	0.83	0.80	0.77	0.74
		型 枠	㎡ ²	6.44	6.17	5.80	5.47	5.22	5.00	4.69
		鉄 筋	t	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
	2	コンクリート	㎡ ³	0.92	0.89	0.85	0.81	0.78	0.76	0.72
		型 枠	㎡ ²	6.50	6.23	5.85	5.52	5.27	5.04	4.73
		鉄 筋	t	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137
	3	コンクリート	㎡ ³	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.74	0.71
		型 枠	㎡ ²	6.56	6.28	5.91	5.56	5.31	5.08	4.77
		鉄 筋	t	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141
	4	コンクリート	㎡ ³	0.89	0.86	0.82	0.78	0.76	0.73	0.70
		型 枠	㎡ ²	6.61	6.33	5.96	5.61	5.36	5.13	4.81
		鉄 筋	t	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
	5	コンクリート	㎡ ³	0.88	0.85	0.81	0.77	0.74	0.72	0.69
		型 枠	㎡ ²	6.67	6.39	6.01	5.66	5.40	5.17	4.85
		鉄 筋	t	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
	6	コンクリート	㎡ ³	0.86	0.83	0.79	0.76	0.73	0.71	0.67
		型 枠	㎡ ²	6.72	6.44	6.06	5.71	5.45	5.21	4.90
		鉄 筋	t	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
	7	コンクリート	㎡ ³	0.84	0.82	0.78	0.74	0.72	0.69	0.66
		型 枠	㎡ ²	6.78	6.49	6.11	5.75	5.50	5.26	4.94
		鉄 筋	t	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156
	8	コンクリート	㎡ ³	0.83	0.80	0.76	0.73	0.70	0.68	0.65
		型 枠	㎡ ²	6.84	6.55	6.16	5.80	5.54	5.30	4.98
		鉄 筋	t	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
	9	コンクリート	㎡ ³	0.81	0.78	0.75	0.71	0.69	0.67	0.64
		型 枠	㎡ ²	6.89	6.60	6.21	5.85	5.59	5.34	5.02
		鉄 筋	t	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
	10	コンクリート	㎡ ³	0.80	0.77	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62
		型 枠	㎡ ²	6.95	6.66	6.26	5.90	5.63	5.39	5.06
		鉄 筋	t	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167
	11	コンクリート	㎡ ³	0.78	0.75	0.72	0.69	0.66	0.64	0.61
		型 枠	㎡ ²	7.00	6.71	6.31	5.95	5.68	5.43	5.10
		鉄 筋	t	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171
	12	コンクリート	㎡ ³	0.76	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.60
		型 枠	㎡ ²	7.06	6.76	6.36	5.99	5.72	5.47	5.14
		鉄 筋	t	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175
	13	コンクリート	㎡ ³	0.75	0.72	0.69	0.66	0.63	0.61	0.59
		型 枠	㎡ ²	7.12	6.82	6.41	6.04	5.77	5.52	5.18
		鉄 筋	t	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179
	14	コンクリート	㎡ ³	0.73	0.71	0.67	0.64	0.62	0.60	0.57
		型 枠	㎡ ²	7.17	6.87	6.46	6.09	5.81	5.56	5.22
		鉄 筋	t	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183
	15	コンクリート	㎡ ³	0.72	0.69	0.66	0.63	0.61	0.59	0.56
		型 枠	㎡ ²	7.23	6.92	6.51	6.14	5.86	5.60	5.26
		鉄 筋	t	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186

表(12)－3

構 造			鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）								
区 分			ラーメン式								
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積							
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
店 舗 ・ 事 務 所	1	コンクリート	㎡ ³	0.98	0.95	0.90	0.86	0.83	0.80	0.77	0.74
		型 枠	㎡ ²	6.44	6.17	5.80	5.47	5.22	5.00	4.69	4.44
		鉄 筋	t	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
	2	コンクリート	㎡ ³	0.96	0.93	0.89	0.85	0.82	0.79	0.75	0.72
		型 枠	㎡ ²	6.50	6.23	5.85	5.52	5.27	5.04	4.73	4.48
		鉄 筋	t	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137
	3	コンクリート	㎡ ³	0.95	0.91	0.87	0.83	0.80	0.78	0.74	0.71
		型 枠	㎡ ²	6.56	6.28	5.91	5.56	5.31	5.08	4.77	4.52
		鉄 筋	t	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141
	4	コンクリート	㎡ ³	0.93	0.90	0.86	0.82	0.79	0.76	0.73	0.70
		型 枠	㎡ ²	6.61	6.33	5.96	5.61	5.36	5.13	4.81	4.56
		鉄 筋	t	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
	5	コンクリート	㎡ ³	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.75	0.71	0.69
		型 枠	㎡ ²	6.67	6.39	6.01	5.66	5.40	5.17	4.85	4.60
		鉄 筋	t	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
	6	コンクリート	㎡ ³	0.90	0.87	0.83	0.79	0.76	0.74	0.70	0.67
		型 枠	㎡ ²	6.72	6.44	6.06	5.71	5.45	5.21	4.90	4.64
		鉄 筋	t	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
	7	コンクリート	㎡ ³	0.88	0.85	0.81	0.77	0.75	0.72	0.69	0.66
		型 枠	㎡ ²	6.78	6.49	6.11	5.75	5.50	5.26	4.94	4.68
		鉄 筋	t	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156
	8	コンクリート	㎡ ³	0.86	0.83	0.79	0.76	0.73	0.71	0.68	0.65
		型 枠	㎡ ²	6.84	6.55	6.16	5.80	5.54	5.30	4.98	4.72
		鉄 筋	t	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
	9	コンクリート	㎡ ³	0.85	0.82	0.78	0.74	0.72	0.69	0.66	0.64
		型 枠	㎡ ²	6.89	6.60	6.21	5.85	5.59	5.34	5.02	4.75
		鉄 筋	t	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164

表(12)－4

構 造			鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）									
区 分			ラーメン式									
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積								
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上	
工 場 ・ 倉 庫	1	コンクリート	㎡ ³	1.08	1.04	0.99	0.95	0.92	0.89	0.85	0.81	
		型 枠	㎡ ²	5.26	5.04	4.74	4.46	4.26	4.08	3.83	3.63	
		鉄 筋	t	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	0.129	
	2	コンクリート	㎡ ³	1.06	1.03	0.98	0.93	0.90	0.87	0.83	0.80	
		型 枠	㎡ ²	5.30	5.08	4.78	4.50	4.30	4.11	3.86	3.66	
		鉄 筋	t	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	
	3	コンクリート	㎡ ³	1.04	1.01	0.96	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	
		型 枠	㎡ ²	5.35	5.12	4.82	4.54	4.34	4.15	3.90	3.69	
		鉄 筋	t	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	
	4	コンクリート	㎡ ³	1.02	0.99	0.94	0.90	0.87	0.84	0.80	0.77	
		型 枠	㎡ ²	5.39	5.17	4.86	4.58	4.37	4.18	3.93	3.72	
		鉄 筋	t	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	

表(12)－5

構 造			鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）・鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）									
区 分			ラーメン式									
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積								
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上	
校舎・園舎	1	コンクリート	㎡	1.09	1.05	1.00	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82	
		型 枠	㎡	5.97	5.72	5.37	5.06	4.84	4.63	4.34	4.12	
		鉄 筋	t	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	0.136	
	2	コンクリート	㎡	1.07	1.04	0.99	0.94	0.91	0.88	0.84	0.81	
		型 枠	㎡	6.02	5.77	5.42	5.11	4.88	4.67	4.38	4.15	
		鉄 筋	t	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	
	3	コンクリート	㎡	1.05	1.02	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.79	
		型 枠	㎡	6.07	5.81	5.47	5.15	4.92	4.71	4.42	4.19	
		鉄 筋	t	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	
	4	コンクリート	㎡	1.03	1.00	0.95	0.91	0.88	0.85	0.81	0.78	
		型 枠	㎡	6.12	5.86	5.51	5.20	4.96	4.75	4.46	4.22	
		鉄 筋	t	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	
	5	コンクリート	㎡	1.02	0.98	0.94	0.89	0.86	0.83	0.79	0.76	
		型 枠	㎡	6.17	5.91	5.56	5.24	5.00	4.79	4.50	4.26	
		鉄 筋	t	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	0.151	
	6	コンクリート	㎡	1.00	0.96	0.92	0.88	0.85	0.82	0.78	0.75	
		型 枠	㎡	6.23	5.96	5.61	5.28	5.05	4.83	4.53	4.29	
		鉄 筋	t	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	

表(13)－1

構 造			鉄筋コンクリート造 (RC造)				
区 分			壁式				
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積			
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上
専 用 住 宅	1	コンクリート	㎡	0.99	0.96	0.91	0.87
		型 枠	㎡	7.51	7.19	6.76	6.37
		鉄 筋	t	0.100	0.100	0.100	0.100
	2	コンクリート	㎡	0.97	0.94	0.90	0.86
		型 枠	㎡	7.57	7.25	6.82	6.43
		鉄 筋	t	0.102	0.102	0.102	0.102
	3	コンクリート	㎡	0.96	0.92	0.88	0.84
		型 枠	㎡	7.64	7.32	6.88	6.48
		鉄 筋	t	0.105	0.105	0.105	0.105
	4	コンクリート	㎡	0.94	0.91	0.86	0.83
		型 枠	㎡	7.70	7.38	6.94	6.54
		鉄 筋	t	0.108	0.108	0.108	0.108
	5	コンクリート	㎡	0.92	0.89	0.85	0.81
		型 枠	㎡	7.77	7.44	7.00	6.59
		鉄 筋	t	0.111	0.111	0.111	0.111
	6	コンクリート	㎡	0.91	0.87	0.83	0.80
		型 枠	㎡	7.83	7.50	7.06	6.65
		鉄 筋	t	0.114	0.114	0.114	0.114

表(13)－2

構 造		鉄筋コンクリート造 (RC造)							
区 分		壁式							
用途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積					
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
共同住宅	1	コンクリート	㎡	0.91	0.88	0.84	0.80	0.77	0.75
		型 枠	㎡	7.51	7.19	6.76	6.37	6.08	5.82
		鉄 筋	t	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	2	コンクリート	㎡	0.90	0.87	0.83	0.79	0.76	0.74
		型 枠	㎡	7.57	7.25	6.82	6.43	6.14	5.87
		鉄 筋	t	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102
	3	コンクリート	㎡	0.88	0.85	0.81	0.77	0.75	0.72
		型 枠	㎡	7.64	7.32	6.88	6.48	6.19	5.92
		鉄 筋	t	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105
	4	コンクリート	㎡	0.87	0.84	0.80	0.76	0.73	0.71
		型 枠	㎡	7.70	7.38	6.94	6.54	6.24	5.97
		鉄 筋	t	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
	5	コンクリート	㎡	0.85	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70
		型 枠	㎡	7.77	7.44	7.00	6.59	6.30	6.02
		鉄 筋	t	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111
	6	コンクリート	㎡	0.83	0.81	0.77	0.73	0.71	0.68
		型 枠	㎡	7.83	7.50	7.06	6.65	6.35	6.07
		鉄 筋	t	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114

表(13)－3

構 造		鉄筋コンクリート造 (RC造)							
区 分		壁式							
用 途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積					
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
店 舗 ・ 事 務 所	1	コンクリート	㎥	0.95	0.92	0.88	0.84	0.81	0.78
		型 枠	㎡	7.51	7.19	6.76	6.37	6.08	5.82
		鉄 筋	t	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
	2	コンクリート	㎥	0.93	0.90	0.86	0.82	0.79	0.77
		型 枠	㎡	7.57	7.25	6.82	6.43	6.14	5.87
		鉄 筋	t	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102	0.102
	3	コンクリート	㎥	0.92	0.89	0.85	0.81	0.78	0.75
		型 枠	㎡	7.64	7.32	6.88	6.48	6.19	5.92
		鉄 筋	t	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105
	4	コンクリート	㎥	0.90	0.87	0.83	0.79	0.77	0.74
		型 枠	㎡	7.70	7.38	6.94	6.54	6.24	5.97
		鉄 筋	t	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
	5	コンクリート	㎥	0.89	0.86	0.82	0.78	0.75	0.73
		型 枠	㎡	7.77	7.44	7.00	6.59	6.30	6.02
		鉄 筋	t	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111
	6	コンクリート	㎥	0.87	0.84	0.80	0.76	0.74	0.71
		型 枠	㎡	7.83	7.50	7.06	6.65	6.35	6.07
		鉄 筋	t	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114

表(13)－4

構 造		鉄筋コンクリート造 (RC造)							
区 分		壁式							
用途	階 層	種 別	単 位	延 床 面 積					
				200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
校舎・園舎	1	コンクリート	㎡	1.06	1.02	0.97	0.93	0.90	0.87
		型 枠	㎡	6.95	6.66	6.26	5.90	5.63	5.39
		鉄 筋	t	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101	0.101
	2	コンクリート	㎡	1.04	1.00	0.96	0.91	0.88	0.85
		型 枠	㎡	7.01	6.72	6.32	5.95	5.68	5.44
		鉄 筋	t	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
	3	コンクリート	㎡	1.02	0.99	0.94	0.90	0.87	0.84
		型 枠	㎡	7.07	6.77	6.37	6.00	5.73	5.48
		鉄 筋	t	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107
	4	コンクリート	㎡	1.00	0.97	0.92	0.88	0.85	0.82
		型 枠	㎡	7.13	6.83	6.42	6.05	5.78	5.53
		鉄 筋	t	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110
	5	コンクリート	㎡	0.99	0.95	0.91	0.87	0.84	0.81
		型 枠	㎡	7.19	6.89	6.48	6.11	5.83	5.58
		鉄 筋	t	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113
	6	コンクリート	㎡	0.97	0.93	0.89	0.85	0.82	0.79
		型 枠	㎡	7.25	6.95	6.53	6.16	5.88	5.62
		鉄 筋	t	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116	0.116

第4 く体鉄骨量関係

1 数量算出方法

鉄骨造建物のく体に係る鉄骨量は、次式によって算出するものとする。ただし、統計数量値には内外階段は含まれるが、デッキプレート、材料、製品、工具等の収納棚、歩行（点検）路等の造作に係る鉄骨量は含まれていないので、これについては別途個別に算出して計上するものとする。

$$\text{鉄骨量} = \text{延床面積} \times \text{統計数量値}$$

イ 統計数量値

鉄骨量の数量値は、表(14)-1から表(16)-4の重量鉄骨造、軽量鉄骨造、肉厚の区分及び用途によるものとする。

ロ クレーンが設置されている場合の補正

建物に走行クレーンが設置されている場合は、次式により鉄骨量の補正を行うことができるものとする。

$$\begin{aligned}\text{鉄骨数量} &= V (S1 \times 1.1 + S2) \\ V &= \text{統計数量値} \\ S1 &= \text{走行クレーンの可動（設置）する床面積} \\ S2 &= \text{走行クレーンの可動（設置）しない床面積} \\ &\text{ただし、} S1 + S2 = \text{延床面積}\end{aligned}$$

2 く体鉄骨量等関係統計数量表

表(14)－1

構 造		重量鉄骨造（S造）						
区 分		肉厚9mm以上のもの						
用 途	階 層	平均階高	延 床 面 積					
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
専 用 住 宅	1	3 m未満	92 kg	91 kg	90 kg	—	—	—
		3 m以上 4 m未満	95	94	92	—	—	—
		4 m以上 5 m未満	99	98	97	—	—	—
		5 m以上	104	103	101	—	—	—
	2	3 m未満	106	105	103	—	—	—
		3 m以上 4 m未満	109	108	106	—	—	—
		4 m以上 5 m未満	114	113	111	—	—	—
		5 m以上	120	118	116	—	—	—
	3	3 m未満	120	119	117	—	—	—
		3 m以上 4 m未満	123	122	120	—	—	—
		4 m以上 5 m未満	129	128	126	—	—	—
		5 m以上	135	134	132	—	—	—
	4	3 m未満	134	132	130	—	—	—
		3 m以上 4 m未満	137	136	134	—	—	—
		4 m以上 5 m未満	144	142	140	—	—	—
		5 m以上	151	149	147	—	—	—

注 鉄骨量は、建物の延床面積1㎡当たりの数量である。
 [以下表(14)－2から表(16)－4についても同じ]

表(14)－2

構 造		重量鉄骨造（S造）						
区 分		肉厚9mm以上のもの						
用 途	階 層	平均階高	延 床 面 積					
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
共同住宅	1	3 m未満	92 kg	91 kg	90 kg	89 kg	88 kg	87 kg
		3 m以上 4 m未満	95	94	92	91	90	89
		4 m以上 5 m未満	99	98	97	95	94	93
		5 m以上	104	103	101	100	99	98
	2	3 m未満	106	105	103	102	101	100
		3 m以上 4 m未満	109	108	106	105	103	102
		4 m以上 5 m未満	114	113	111	110	108	107
		5 m以上	120	118	116	115	113	112
	3	3 m未満	120	119	117	115	114	113
		3 m以上 4 m未満	123	122	120	118	117	116
		4 m以上 5 m未満	129	128	126	124	123	121
		5 m以上	135	134	132	130	128	127
	4	3 m未満	134	132	130	129	127	126
		3 m以上 4 m未満	137	136	134	132	130	129
		4 m以上 5 m未満	144	142	140	138	137	135
		5 m以上	151	149	147	145	143	142
	5	3 m未満	148	146	144	142	140	139
		3 m以上 4 m未満	152	150	148	145	144	142
		4 m以上 5 m未満	159	157	155	153	151	149
		5 m以上	166	164	162	160	158	156

表(14)－3

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚 9 mm 以上のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
店舗	1	3 m 未満	92 ^{kg}	91 ^{kg}	90 ^{kg}	89 ^{kg}	88 ^{kg}	87 ^{kg}	86 ^{kg}	85 ^{kg}
		3 m 以上 4 m 未満	95	94	92	91	90	89	88	87
		4 m 以上 5 m 未満	99	98	97	95	94	93	92	91
		5 m 以上	104	103	101	100	99	98	96	95
	2	3 m 未満	106	105	103	102	101	100	99	97
		3 m 以上 4 m 未満	109	108	106	105	103	102	101	100
		4 m 以上 5 m 未満	114	113	111	110	108	107	106	105
		5 m 以上	120	118	116	115	113	112	111	110
	3	3 m 未満	120	119	117	115	114	113	111	110
		3 m 以上 4 m 未満	123	122	120	118	117	116	114	113
		4 m 以上 5 m 未満	129	128	126	124	123	121	120	118
		5 m 以上	135	134	132	130	128	127	125	124
	4	3 m 未満	134	132	130	129	127	126	124	123
		3 m 以上 4 m 未満	137	136	134	132	130	129	127	126
		4 m 以上 5 m 未満	144	142	140	138	137	135	134	132
		5 m 以上	151	149	147	145	143	142	140	138
	5	3 m 未満	148	146	144	142	140	139	137	136
		3 m 以上 4 m 未満	152	150	148	145	144	142	141	139
		4 m 以上 5 m 未満	159	157	155	153	151	149	147	146
		5 m 以上	166	164	162	160	158	156	154	153

表(14)－4

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚 9 mm 以上のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
事務所	1	3 m 未満	95 ^{kg}	94 ^{kg}	93 ^{kg}	92 ^{kg}	91 ^{kg}	90 ^{kg}	89 ^{kg}	88 ^{kg}
		3 m 以上 4 m 未満	98	97	95	94	93	92	91	90
		4 m 以上 5 m 未満	103	101	100	98	97	96	95	94
		5 m 以上	107	106	105	103	102	101	100	99
	2	3 m 未満	110	109	107	105	104	103	102	101
		3 m 以上 4 m 未満	113	111	110	108	107	106	104	103
		4 m 以上 5 m 未満	118	117	115	113	112	111	109	108
		5 m 以上	124	122	120	119	117	116	115	113
	3	3 m 未満	124	123	121	119	118	117	115	114
		3 m 以上 4 m 未満	127	126	124	122	121	120	118	117
		4 m 以上 5 m 未満	133	132	130	128	127	125	124	122
		5 m 以上	140	138	136	134	133	131	130	128
	4	3 m 未満	138	137	135	133	131	130	128	127
		3 m 以上 4 m 未満	142	140	138	136	135	133	132	130
		4 m 以上 5 m 未満	149	147	145	143	141	140	138	137
		5 m 以上	156	154	152	149	148	146	144	143
	5	3 m 未満	153	151	149	147	145	144	142	140
		3 m 以上 4 m 未満	157	155	152	150	149	147	145	144
		4 m 以上 5 m 未満	164	162	160	158	156	154	152	151
		5 m 以上	172	170	167	165	163	162	159	158

表(14)－5

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚 9 mm 以上のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
工場	1	3 m 未満	79kg	77kg	74kg	71kg	69kg	67kg	65kg	63kg
		3 m 以上 4 m 未満	82	80	77	74	72	70	67	65
		4 m 以上 5 m 未満	85	83	80	77	74	72	70	68
		5 m 以上 6 m 未満	98	95	91	88	85	83	80	78
		6 m 以上 7 m 未満	111	108	104	100	97	94	91	88
		7 m 以上 8 m 未満	125	121	116	112	109	106	102	99
		8 m 以上 9 m 未満	138	134	129	124	121	117	113	109
		9 m 以上 10 m 未満	177	172	165	159	154	150	145	140
		10 m 以上	215	209	201	194	188	183	176	171
	2	3 m 未満	95	92	88	85	83	80	77	75
		3 m 以上 4 m 未満	98	96	92	88	86	84	81	78
		4 m 以上 5 m 未満	102	99	95	92	89	87	84	81
		5 m 以上 6 m 未満	117	114	110	105	102	100	96	93
		6 m 以上 7 m 未満	133	130	125	120	117	113	109	106
		7 m 以上 8 m 未満	149	145	140	134	131	127	122	119
		8 m 以上 9 m 未満	166	161	155	149	145	141	136	131
		9 m 以上 10 m 未満	212	206	198	191	185	180	173	168
		10 m 以上	258	251	241	232	226	220	211	205
	3	3 m 未満	110	107	103	99	96	94	90	88
		3 m 以上 4 m 未満	115	112	107	103	100	98	94	91
		4 m 以上 5 m 未満	119	116	111	107	104	101	98	95
		5 m 以上 6 m 未満	137	133	128	123	120	116	112	109
		6 m 以上 7 m 未満	156	151	145	140	136	132	127	123
		7 m 以上 8 m 未満	174	169	163	157	152	148	143	138
		8 m 以上 9 m 未満	193	188	180	174	169	164	158	153
		9 m 以上 10 m 未満	247	240	231	222	216	210	202	196
		10 m 以上	301	293	281	271	263	256	247	239
	4	3 m 未満	126	123	118	113	110	107	103	100
		3 m 以上 4 m 未満	131	127	122	118	115	112	107	104
		4 m 以上 5 m 未満	136	132	127	122	119	116	112	108
		5 m 以上 6 m 未満	156	152	146	141	137	133	128	124
		6 m 以上 7 m 未満	178	173	166	160	155	151	146	141
		7 m 以上 8 m 未満	199	194	186	179	174	169	163	158
		8 m 以上 9 m 未満	221	215	206	198	193	188	181	175
		9 m 以上 10 m 未満	283	275	264	254	247	240	231	224
		10 m 以上	344	335	322	310	301	293	282	273

表(14)－6

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚 9 mm 以上のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
倉庫	1	3 m 未満	73 kg	71 kg	68 kg	66 kg	64 kg	62 kg	60 kg	58 kg
		3 m 以上 4 m 未満	76	74	71	68	67	65	62	60
		4 m 以上 5 m 未満	79	77	74	71	69	67	65	63
		5 m 以上 6 m 未満	91	88	85	82	79	77	74	72
		6 m 以上 7 m 未満	103	100	96	93	90	88	85	82
		7 m 以上 8 m 未満	116	112	108	104	101	98	95	92
		8 m 以上 9 m 未満	128	125	120	115	112	109	105	102
		9 m 以上 10 m 未満	164	159	153	147	143	139	134	130
		10 m 以上	200	194	187	180	175	170	164	159
	2	3 m 未満	88	85	82	79	77	75	72	70
		3 m 以上 4 m 未満	91	89	85	82	80	78	75	72
		4 m 以上 5 m 未満	95	92	89	85	83	81	78	75
		5 m 以上 6 m 未満	109	106	102	98	95	93	89	86
		6 m 以上 7 m 未満	124	120	116	111	108	105	101	98
		7 m 以上 8 m 未満	139	135	130	125	121	118	114	110
		8 m 以上 9 m 未満	154	149	144	138	134	131	126	122
		9 m 以上 10 m 未満	197	191	184	177	172	167	161	156
		10 m 以上	240	233	224	216	210	204	196	190
	3	3 m 未満	102	100	96	92	90	87	84	81
		3 m 以上 4 m 未満	107	104	100	96	93	91	87	85
		4 m 以上 5 m 未満	111	108	103	100	97	94	91	88
		5 m 以上 6 m 未満	127	124	119	114	111	108	104	101
		6 m 以上 7 m 未満	144	140	135	130	126	123	118	115
		7 m 以上 8 m 未満	162	157	151	146	141	138	133	128
		8 m 以上 9 m 未満	179	174	167	161	157	152	147	142
		9 m 以上 10 m 未満	230	223	214	206	201	195	188	182
		10 m 以上	280	272	261	252	244	238	229	222
	4	3 m 未満	117	114	109	105	102	100	96	93
		3 m 以上 4 m 未満	122	118	114	110	106	104	100	97
		4 m 以上 5 m 未満	126	123	118	114	111	108	104	100
		5 m 以上 6 m 未満	145	141	136	131	127	123	119	115
		6 m 以上 7 m 未満	165	161	154	148	144	140	135	131
		7 m 以上 8 m 未満	185	180	173	166	162	157	152	147
		8 m 以上 9 m 未満	205	199	191	184	179	174	168	163
		9 m 以上 10 m 未満	262	255	245	236	229	223	215	208
		10 m 以上	320	311	299	288	279	272	262	254

表(15)－1

構 造		重量鉄骨造（S造）						
区 分		肉厚4mm以上9mm未満のもの						
用 途	階 層	平均階高	延 床 面 積					
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
専 用 住 宅	1	3m未満	kg 76	kg 76	kg 74	—	—	—
		3m以上 4m未満	78	77	76	—	—	—
		4m以上 5m未満	82	81	80	—	—	—
		5m以上	86	85	84	—	—	—
	2	3m未満	88	87	86	—	—	—
		3m以上 4m未満	90	89	88	—	—	—
		4m以上 5m未満	94	93	92	—	—	—
		5m以上	99	98	96	—	—	—
	3	3m未満	99	98	97	—	—	—
		3m以上 4m未満	102	101	99	—	—	—
		4m以上 5m未満	107	106	104	—	—	—
		5m以上	112	110	109	—	—	—

表(15)－2

構造		重量鉄骨造（S造）						
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの						
用途	階層	平均階高	延床面積					
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
共同住宅	1	3m未満	76 ^{kg}	75 ^{kg}	74 ^{kg}	73 ^{kg}	72 ^{kg}	72 ^{kg}
		3m以上 4m未満	78	77	76	75	74	74
		4m以上 5m未満	82	81	80	79	78	77
		5m以上	86	85	84	82	82	81
	2	3m未満	88	87	85	84	83	83
		3m以上 4m未満	90	89	88	86	85	85
		4m以上 5m未満	94	93	92	91	90	89
		5m以上	99	98	96	95	94	93
	3	3m未満	99	98	97	95	94	93
		3m以上 4m未満	102	101	99	98	97	96
		4m以上 5m未満	107	106	104	102	101	100
		5m以上	112	110	109	107	106	105
	4	3m未満	111	109	108	106	105	104
		3m以上 4m未満	113	112	110	109	108	107
		4m以上 5m未満	119	118	116	114	113	112
		5m以上	125	123	121	120	118	117
	5	3m未満	122	121	119	117	116	115
		3m以上 4m未満	125	124	122	120	119	118
		4m以上 5m未満	131	130	128	126	125	123
		5m以上	137	136	134	132	130	129

表(15)－3

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
店舗	1	3m未満	76kg	75kg	74kg	73kg	72kg	72kg	71kg	70kg
		3m以上 4m未満	78	77	76	75	74	74	73	72
		4m以上 5m未満	82	81	80	79	78	77	76	75
		5m以上	86	85	84	82	82	81	80	79
	2	3m未満	88	87	85	84	83	83	81	81
		3m以上 4m未満	90	89	88	86	85	85	83	83
		4m以上 5m未満	94	93	92	91	90	89	88	87
		5m以上	99	98	96	95	94	93	92	91
	3	3m未満	99	98	97	95	94	93	92	91
		3m以上 4m未満	102	101	99	98	97	96	94	93
		4m以上 5m未満	107	106	104	102	101	100	99	98
		5m以上	112	110	109	107	106	105	104	102
	4	3m未満	111	109	108	106	105	104	103	102
		3m以上 4m未満	113	112	110	109	108	107	105	104
		4m以上 5m未満	119	118	116	114	113	112	110	109
		5m以上	125	123	121	120	118	117	116	114
	5	3m未満	122	121	119	117	116	115	113	112
		3m以上 4m未満	125	124	122	120	119	118	116	115
		4m以上 5m未満	131	130	128	126	125	123	122	120
		5m以上	137	136	134	132	130	129	127	126

表(15)－4

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
事務所	1	3m未満	77kg	76kg	75kg	74kg	73kg	72kg	71kg	71kg
		3m以上 4m未満	79	78	77	76	75	74	73	72
		4m以上 5m未満	83	82	80	79	79	78	77	76
		5m以上	87	86	84	83	82	81	80	79
	2	3m未満	88	87	86	85	84	83	82	81
		3m以上 4m未満	91	90	88	87	86	85	84	83
		4m以上 5m未満	95	94	93	91	90	89	88	87
		5m以上	100	98	97	95	94	94	92	91
	3	3m未満	100	99	97	96	95	94	93	92
		3m以上 4m未満	102	101	100	98	97	96	95	94
		4m以上 5m未満	107	106	105	103	102	101	100	99
		5m以上	112	111	110	108	107	106	104	103
	4	3m未満	112	110	109	107	106	105	103	102
		3m以上 4m未満	114	113	111	110	109	107	106	105
		4m以上 5m未満	120	119	117	115	114	113	111	110
		5m以上	125	124	122	120	119	118	116	115
	5	3m未満	123	122	120	118	117	116	114	113
		3m以上 4m未満	126	125	123	121	120	119	117	116
		4m以上 5m未満	132	131	129	127	126	124	123	121
		5m以上	138	137	135	133	131	130	128	127

表(15)－5

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
工場	1	3 m 未満	61kg	59kg	57kg	55kg	53kg	52kg	50kg	48kg
		3 m 以上 4 m 未満	63	61	59	57	55	54	52	50
		4 m 以上 5 m 未満	66	64	61	59	57	56	54	52
		5 m 以上 6 m 未満	75	73	70	68	66	64	62	60
		6 m 以上 7 m 未満	86	83	80	77	75	73	70	68
		7 m 以上 8 m 未満	96	93	90	86	84	82	79	76
		8 m 以上 9 m 未満	106	103	99	96	93	90	87	84
		9 m 以上 10 m 未満	136	132	127	122	119	116	111	108
		10 m 以上	166	161	155	149	145	141	136	131
	2	3 m 未満	73	71	68	65	64	62	60	58
		3 m 以上 4 m 未満	76	74	71	68	66	64	62	60
		4 m 以上 5 m 未満	79	76	73	71	69	67	64	62
		5 m 以上 6 m 未満	90	88	84	81	79	77	74	72
		6 m 以上 7 m 未満	103	100	96	92	90	87	84	81
		7 m 以上 8 m 未満	115	112	107	103	101	98	94	91
		8 m 以上 9 m 未満	127	124	119	115	111	108	104	101
		9 m 以上 10 m 未満	163	159	152	147	143	139	134	129
		10 m 以上	199	193	186	179	174	169	163	158
	3	3 m 未満	85	83	79	76	74	72	70	67
		3 m 以上 4 m 未満	88	86	83	79	77	75	72	70
		4 m 以上 5 m 未満	92	89	86	83	80	78	75	73
		5 m 以上 6 m 未満	105	102	98	95	92	90	86	84
		6 m 以上 7 m 未満	120	116	112	108	105	102	98	95
		7 m 以上 8 m 未満	134	130	125	121	117	114	110	106
		8 m 以上 9 m 未満	149	145	139	134	130	126	122	118
		9 m 以上 10 m 未満	190	185	178	171	166	162	156	151
		10 m 以上	232	225	217	209	203	197	190	184

表(15)－6

構造		重量鉄骨造（S造）								
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの								
用途	階層	平均階高	延床面積							
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上 5000㎡未満	5000㎡以上 10000㎡未満	10000㎡以上
倉庫	1	3 m 未満	57kg	55kg	53kg	51kg	49kg	48kg	46kg	45kg
		3 m 以上 4 m 未満	59	57	55	53	51	50	48	47
		4 m 以上 5 m 未満	61	59	57	55	53	52	50	48
		5 m 以上 6 m 未満	70	68	65	63	61	60	57	56
		6 m 以上 7 m 未満	80	77	74	72	70	68	65	63
		7 m 以上 8 m 未満	89	87	83	80	78	76	73	71
		8 m 以上 9 m 未満	99	96	92	89	86	84	81	78
		9 m 以上 10 m 未満	127	123	118	114	111	108	104	100
		10 m 以上	154	150	144	139	135	131	126	122
	2	3 m 未満	68	66	63	61	59	58	56	54
		3 m 以上 4 m 未満	71	69	66	63	62	60	58	56
		4 m 以上 5 m 未満	73	71	68	66	64	62	60	58
		5 m 以上 6 m 未満	84	82	79	76	73	71	69	67
		6 m 以上 7 m 未満	96	93	89	86	84	81	78	76
		7 m 以上 8 m 未満	107	104	100	96	94	91	88	85
		8 m 以上 9 m 未満	119	115	111	107	104	101	97	94
		9 m 以上 10 m 未満	152	148	142	137	133	129	124	120
		10 m 以上	185	180	173	166	162	157	152	147
	3	3 m 未満	79	77	74	71	69	67	65	63
		3 m 以上 4 m 未満	82	80	77	74	72	70	67	65
		4 m 以上 5 m 未満	85	83	80	77	75	73	70	68
		5 m 以上 6 m 未満	98	95	92	88	86	83	80	78
		6 m 以上 7 m 未満	112	108	104	100	97	95	91	88
		7 m 以上 8 m 未満	125	122	117	112	109	106	102	99
		8 m 以上 9 m 未満	138	135	129	125	121	118	113	110
		9 m 以上 10 m 未満	177	172	166	159	155	151	145	141
		10 m 以上	216	210	202	194	189	184	177	171

表(15)－7

構造		重量鉄骨造（S造）						
区分		肉厚4mm以上9mm未満のもの						
用途	階層	平均階高	延床面積					
			200㎡未満	200㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 1000㎡未満	1000㎡以上 2000㎡未満	2000㎡以上 3000㎡未満	3000㎡以上
車庫	1	3 m 未満	42kg	41kg	40kg	—	—	—
		3 m 以上 4 m 未満	44	43	42	—	—	—
		4 m 以上	45	44	44	—	—	—

表(16)－1

構 造		軽量鉄骨造（LGS造）				
区 分		肉厚4mm未満のもの				
用 途	階 層	平均階高	延 床 面 積			
			100㎡未満	100㎡以上 200㎡未満	200㎡以上 300㎡未満	300㎡以上
専用住宅	1	3 m未満	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
		3 m以上 4 m未満	35	35	35	35
		4 m以上	36	36	36	36
	2	3 m未満	34	34	34	34
		3 m以上 4 m未満	36	36	36	36
		4 m以上	37	37	37	37
	3	3 m未満	35	35	35	35
		3 m以上 4 m未満	37	37	37	37
		4 m以上	38	38	38	38
共同住宅	1	3 m未満	33	33	33	33
		3 m以上 4 m未満	35	35	35	35
		4 m以上	36	36	36	36
	2	3 m未満	34	34	34	34
		3 m以上 4 m未満	36	36	36	36
		4 m以上	37	37	37	37
	3	3 m未満	35	35	35	35
		3 m以上 4 m未満	37	37	37	37
		4 m以上	38	38	38	38

表(16)－2

構 造		軽量鉄骨造（LGS造）				
区 分		肉厚4mm未満のもの				
用 途	階層	平均階高	延 床 面 積			
			100㎡未満	100㎡以上 200㎡未満	200㎡以上 300㎡未満	300㎡以上
店 舗	1	3 m未満	34 kg	34 kg	34 kg	34 kg
		3 m以上 4 m未満	35	35	35	35
		4 m以上 5 m未満	36	36	36	36
		5 m以上	38	38	38	38
	2	3 m未満	35	35	35	35
		3 m以上 4 m未満	36	36	36	36
		4 m以上 5 m未満	37	37	37	37
		5 m以上	39	39	39	39
	3	3 m未満	36	36	36	36
		3 m以上 4 m未満	37	37	37	37
		4 m以上 5 m未満	38	38	38	38
		5 m以上	40	40	40	40

表(16)－3

構 造		軽量鉄骨造（LGS造）				
区 分		肉厚4mm未満のもの				
用 途	階層	平均階高	延 床 面 積			
			100㎡未満	100㎡以上 200㎡未満	200㎡以上 300㎡未満	300㎡以上
事 務 所	1	3 m未満	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg
		3 m以上 4 m未満	38	38	38	38
		4 m以上 5 m未満	39	39	39	39
		5 m以上	41	41	41	41
	2	3 m未満	37	37	37	37
		3 m以上 4 m未満	39	39	39	39
		4 m以上 5 m未満	40	40	40	40
		5 m以上	42	42	42	42
	3	3 m未満	39	39	39	39
		3 m以上 4 m未満	40	40	40	40
		4 m以上 5 m未満	42	42	42	42
		5 m以上	43	43	43	43
工 場	1	3 m未満	32	31	30	29
		3 m以上 4 m未満	34	33	32	31
		4 m以上 5 m未満	36	34	33	32
		5 m以上	37	36	35	34
	2	3 m未満	33	32	31	30
		3 m以上 4 m未満	35	34	33	32
		4 m以上 5 m未満	37	35	34	33
		5 m以上	38	37	36	35

表(16)－4

構 造		軽量鉄骨造（LGS造）				
区 分		肉厚4mm未満のもの				
用 途	階層	平均階高	延 床 面 積			
			100㎡未満	100㎡以上 200㎡未満	200㎡以上 300㎡未満	300㎡以上
倉 庫	1	3 m未満	31 kg	30 kg	29 kg	28 kg
		3 m以上 4 m未満	33	32	31	30
		4 m以上 5 m未満	35	33	32	31
		5 m以上	36	35	34	33
	2	3 m未満	32	31	30	29
		3 m以上 4 m未満	34	33	32	31
		4 m以上 5 m未満	36	34	33	32
		5 m以上	37	36	35	34
車 庫	1	3 m未満	30	29	28	27
		3 m以上 4 m未満	32	31	30	29
		4 m以上 5 m未満	34	32	31	30

表(16)－5

構 造		軽量鉄骨造（LGS造）				
区 分		鉄鋼系プレハブ工法				
用 途	階層	平均階高	延 床 面 積			
			100㎡未満	100㎡以上 200㎡未満	200㎡以上 300㎡未満	300㎡以上
専用住宅	1	3 m未満	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
		3 m以上 4 m未満	35	35	35	35
		4 m以上	36	36	36	36
	2	3 m未満	34	34	34	34
		3 m以上 4 m未満	36	36	36	36
		4 m以上	37	37	37	37

	3	3 m未満	35	35	35	35
		3 m以上 4 m未満	37	37	37	37
		4 m以上	38	38	38	38
共同住宅	1	3 m未満	33	33	33	33
		3 m以上 4 m未満	35	35	35	35
		4 m以上	36	36	36	36
	2	3 m未満	34	34	34	34
		3 m以上 4 m未満	36	36	36	36
		4 m以上	37	37	37	37
	3	3 m未満	35	35	35	35
		3 m以上 4 m未満	37	37	37	37
		4 m以上	38	38	38	38

第5 その他

直接仮設関係統計数量表

軽量鉄骨造及び鉄鋼系プレハブ工法（軽量鉄骨造）の専用住宅又は共同住宅の仮設工事面積は、次の方法により算出するものとする。

仮設工事面積 = 延床面積 × 規模補正率 × 建物形状補正率

① 規模補正率は、次表の延床面積の区分に対応した率とする。

表(17)

区 分	I	II	III	IV	V	VI	VII
延 床 面 積	50 m ² 未満	50 m ² 以上 70 m ² 未満	70 m ² 以上 100 m ² 未満	100 m ² 以上 130 m ² 未満	130 m ² 以上 180 m ² 未満	180 m ² 以上 250 m ² 未満	250 m ² 以上
補正率	1.15	1.10	1.05	1.00	0.90	0.85	0.75

② 建物形状補正率は、次表の建物形状（1階の外壁の面数）に対応した率とする。

表(18)

建物の形状	I	II	III
判 断 基 準	外壁面が6面以下の建物	外壁面が7面以上 10 面以下の建物	外壁面が11面以上の建物
補 正 率	1.00	1.10	1.20